

32000D0367

6.6.2000

ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV

L 133/26

ROZHODNUTIE KOMISIE**z 3. mája 2000,****ktoré vykonáva smernicu Rady 89/106/EHS s ohľadom na klasifikáciu požiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí***(oznámené pod dokumentačným číslom C(2000) 1001)***(Text s významom pre EHP)**

(2000/367/ES)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na stavebné výrobky ⁽¹⁾, zmenenú a doplnenú smernicou 93/68/EHS ⁽²⁾, najmä článok 3, 6, a 20,

keďže:

- (1) Článok 3 ods. 2 a 3 smernice 89/106/EHS konštatuje, že v súvislosti s rozdielnou úrovňou ochrany stavebných prác, ktorá prevláda na vnútroštátnej, regionálnej a lokálnej úrovni, každá základná požiadavka môže dať podnet pre stanovenie klasifikačných tried pre interpretačné dokumenty. Tieto dokumenty boli uverejnené ako komunikácia Komisie s ohľadom na interpretačné dokumenty smernice Rady 89/106/EHS ⁽³⁾.
- (2) Odsek 4.2.1 interpretačného dokumentu č. 2 stanovuje potrebu rozdielnej úrovne základnej požiadavky „bezpečnosti v prípade požiaru“ ako funkciu typu, použitia a umiestnenia stavebných prác, ich rozvrhnutie a dostupnosť bezpečnostného zariadenia.
- (3) Odsek 2.2 interpretačného dokumentu č. 2 uvádza počet vzájomne prepojených opatrení na splnenie základnej požiadavky „bezpečnosti v prípade požiaru“, ktoré spolu prispievajú k definícii stratégie požiarnej bezpečnosti, ktorá môže byť rozdielna v členských štátoch.
- (4) Odsek 4.3.1.3 interpretačného dokumentu č. 2 identifikuje jedno z opatrení, ktoré prevládajú v členských štátoch, a vzťahuje sa na požiarnu odolnosť stavebných výrobkov a/alebo častí stavebných prác.
- (5) Na ohodnotenie požiarnej odolnosti stavebných výrobkov a stavebných prác alebo ich častí sa harmonizované riešenie skladá z klasifikačného systému, ktorý je obsiahnutý v interpretačnom dokumente č. 2.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 1.

⁽³⁾ Ú. v. ES C 62, 28.2.1994, s. 1.

- (6) Systém klasifikácie je prispôsobovaný technickému pokroku mandátom Komisie pre európske normalizačné úrady, CEN a Cenelec.
- (7) Článok 6 ods. 3 smernice 89/106/EHS konštatuje, že členské štáty môžu stanoviť prednostnú úroveň ukazateľov vlastností, ktoré sa majú na ich území dodržiavať, len v rámci klasifikácií prijatých na úrovni spoločenstva a len pod podmienkou použitia všetkých alebo niektorých klasifikácií alebo niektorého stupňa klasifikácie.
- (8) Miera pre rozhodnutie je v súlade s názorom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Klasifikačný systém protipožiarnej odolnosti stavebných výrobkov, stavebných prác a ich častí prijatý na úrovni spoločenstva je stanovený v prílohe.

Článok 2

Rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 3. mája 2000

Za Komisiu

Erkki LIIKANEN

člen Komisie

PRÍLOHA

DEFINÍCIE, SKÚŠANIE A VYKONÁVACIE KRITÉRIA

Súvisiace definície, skúšanie a vykonávacie kritéria sú úplne popísané alebo sa na ne nachádzajú odkazy v európskych normách odvolávajúcich sa na túto prílohu.

ZNAČKY

R	nosnosť
E	celistvosť
I	izolácia
W	žiarenie
M	mechanické pôsobenie
C	samozatváranie
S	dymová netesnosť
P alebo PH	Nepretržitá dodávka prúdu a/alebo signálu
G	odolnosť voči dymiacemu ohňu
K	schopnosť požiarnej ochrany

Poznámky

- Nasledujúca klasifikácia je vyjadrená v minútach, ak nie je definovaná iným spôsobom
- Európske normy EN 13501-2, EN 13501-3 (klasifikácia) a EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2, EN 1999-1.2 (Eurokódy), na ktoré sa odvoláva toto rozhodnutie, sú podmienené rovnakým postupom ochrany, ako to bolo popísané v článku 5 (1) alebo v smernici 89/106/EHS.

KLASIFIKÁCIA

1. Nosnosť prvkov bez funkcie oddelenia požiaru

Platí na	steny, podlahy, strechy, nosníky, stĺpy, balkóny, schody a chodníky									
Normy	EN13501-2, EN1365-1,2,4,5,6; EN1992-1.2; EN1993-1.2; EN1994-1.2; EN1995-1.2; EN1996-1.2; EN1999-1.2									
Klasifikácia:										
R	15	20	30	45	60	90	120	180	240	360
Poznámky	—									

2. Nosnosť prvkov s funkciou oddelenia požiaru

Platí na	Steny									
Norma (normy)	EN13501-2; EN1365-1; EN1992-1.2; EN1993-1.2; EN1994-1.2; EN1995-1.2; EN1996-1.2; EN1999-1.2									
Klasifikácia:										
RE		20	30		60	90	120	180	240	
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
REI-M			30		60	90	120	180	240	
REW		20	30		60	90	120	180	240	
Poznámky	—									

Platí na	Podlahy a strechy									
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 1365-2; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1999-1.2;									
Klasifikácia:										
RE		20	30		60	90	120	180	240	
REI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Poznámky	—									

3. Výrobky a systémy pre ochranu nosných prvkov konštrukcií alebo ich častí

Platí na	Stropy bez nezávislej požiarnej odolnosti									
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 13381-1									
Klasifikácia: vyjadrená tými istými podmienkami ako nosné prvky, ktoré sa ochraňujú										
Poznámky	ak sú tiež splnené požiadavky súvisiace s „polo-prirodzeným“ požiarom, je dodatkom klasifikácie označenie „sn“									
Platí na	protipožiarne omietky, obklady a prepážky									
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 13381-2 až 7									
Klasifikácia: je vyjadrená tými istými podmienkami ako nosné prvky, ktoré sa ochraňujú										
Poznámka	—									

4. Nenosné prvky, časti stavebných prác a výrobky

Platí na	Priečky vrátane tých, ktoré obsahujú neizolované časti									
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 1364-1; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Klasifikácia:										
E		20	30		60	90	120			
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI-M			30		60	90	120			
EW		20	30		60	90	120			
Poznámky	—									
Platí na	stropy s nezávislou požiarou odolnosťou									
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 1364-2									
Klasifikácia:										
EI	15		30	45	60	90	120	180	240	
Poznámky	Klasifikácia je ukončená, pokiaľ „(a → b)“, „(b → a)“, alebo „(a ↔ b)“, čo indikuje, že prvok bol preskúšaný a spĺňa požiadavky uvedené vyššie alebo nižšie, alebo oboje									

Platí na	fasády (aj výplňové murivo) a obvodové múry (vrátane zasklievaných prvkov)									
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 1364-3,4,5,6; EN 1992-1.2; EN 1993-1.2; EN 1994-1.2; EN 1995-1.2; EN 1996-1.2; EN 1999-1.2									
Klasifikácia:										
E	15		30		60	90	120			
EI	15		30		60	90	120			
EW		20	30		60					
Poznámka:	Klasifikácia je ukončená pokiaľ „(i → o)“, „(o → i)“, alebo „(i → o)“, čo stanovuje, či prvok bol preskúšaný a spĺňa podmienky z vnútornej, vonkajšej alebo oboch strán. Ak je požadovaná mechanická odolnosť, znamená to, že počas zatriedovania do kategórie E alebo EI, nedôjde k takej deformácii konštrukcie, aby mohla ohroziť životy pracovníkov									
Platí na	zvýšené podlažia									
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 1366-6									
Klasifikácia:										
R	15		30							
RE			30							
REI			30							
Poznámka	Klasifikácia je ukončená doplnením indexu f, ktorý znamená úplnú požiaru odolnosť, alebo r, čo znamená vystavenie redukovanej konštantnej teploty									
Platí na	tesnenie a lineárne nespojité tesnenie									
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 1366-3,4									
Klasifikácia:										
E	15		30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Poznámka	—									
Platí na	protipožiarnie dvere a uzávery (včítane náterov a zámočnických výrobkov) a ich uzatváracie zariadenia									
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 1634-1									
Klasifikácia:										
E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					
Poznámky	Klasifikácia I je ukončená doplnením indexu „1“ alebo „2“ k stanoveniu, ktorá definícia izolácie je použitá. Pridanie symbolu „C“ definuje, či konštrukcia spĺňa podmienky samočinného zatvárania (vyhovuje/nevyhovuje skúškam) ⁽¹⁾ .									

⁽¹⁾ Klasifikácia „C“ môže byť doplnená číslicami od 0 po 5 v zmysle použitej kategorizácie. Podrobnosti budú riešené v relevantných technických špecifikáciách výrobkov.

Platí na	protidymové dvere
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 1634-3
Klasifikácia: S ₂₀₀ alebo S _a závisí na úplnom splnení podmienok skúšok	
Poznámka:	Pridanie symbolu „C“ naznačuje, že výrobok spĺňa kritéria samočinného uzatvárania (vyhovuje/nevyhovuje skúškam) ⁽¹⁾ .

⁽¹⁾ Klasifikácia „C“ môže byť doplnená číslicami od 0 po 5 podľa použitej kategorizácie. Podrobnosti budú riešené v relevantných technických špecifikáciách výrobkov.

Platí na	uzávery pre dopravné pásy a systémy koľajovej dopravy
Norma (normy)	EN 13501-2; EN1366-7

Klasifikácia:

E	15		30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EW		20	30		60					
Poznámka	Klasifikácia I je ukončená pridaním indexu „1“ alebo „2“ k stanoveniu použitej izolácie. Pridanie symbolu „C“ naznačuje, že výrobok spĺňa kritéria samočinného uzatvárania (vyhovuje/nevyhovuje skúškam) ⁽¹⁾ .									

⁽¹⁾ Klasifikácia „C“ môže byť doplnená číslicami od 0 po 5 podľa použitej kategorizácie. Podrobnosti budú riešené v relevantných technických špecifikáciách výrobkov.

Platí na	prevádzka kanalizácie a šachty
Norma (normy)	EN 13501-2; EN 1366-5

Klasifikácia:

E	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
Poznámka	Klasifikácia je ukončená pokiaľ „(i → o)“, „(o → i)“ alebo „(i → o)“ k stanoveniu, či skúšané prvky spĺňajú všetky požiadavky z vonkajšej, vnútornej alebo z oboch strán. Pridaním symbolov „v _e “ a/alebo „h _o “ je stanovená vhodnosť pre vertikálne a/alebo horizontálne použitie.									

Platí na	komíny
Norma (normy)	EN 13501-2; E1 3216

Klasifikácia: G + vzdialenosť v mm (napr. G 50)

Poznámka	pre zabudované výrobky vzdialenosť nie je stanovená
----------	---

Platí na	múry a stropné omietky
Norma (normy)	EN 13501-2; EN13381-8

Klasifikácia: K

Poznámka	vyhovuje/nevyhovuje skúškam
----------	-----------------------------

5. Výrobky používané vo ventilačných systémoch (okrem dymovej a tepelnej odvetrávacej ventilácie)

Platí na	ventilačné potrubie									
Norma (normy)	EN 13501-3; EN 1366-1									
Klasifikácia:										
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E			30		60					
Poznámka	Klasifikácia je ukončená, pokiaľ „(i → o)“, „(o → i)“ alebo „(i → o)“, čo naznačuje, že prvok bol preskúšaný a spĺňa požiadavky z vonkajšej, vnútornej alebo z oboch strán. V dodatku symboly „v _e “ a/alebo „h _o “ indikujú vhodnosť pre vertikálne alebo horizontálne použitie. Pridanie symbolu „S“ naznačuje nedostatočnú tesnosť.									
Platí na	požiarné klapky									
Norma (normy)	EN 13501-3; EN 1366-2									
Klasifikácia:										
EI	15	20	30	45	60	90	120	180	240	
E			30		60	90	120			
Poznámka:	Klasifikácia je ukončená, pokiaľ „(i → o)“, „(o → i)“ alebo „(i → o)“, čo naznačuje, že prvok bol preskúšaný a spĺňa požiadavky z vonkajšej, vnútornej alebo z oboch strán. V dodatku symboly „v _e “ a/alebo „h _o “ indikujú vhodnosť pre vertikálne alebo horizontálne použitie. Pridanie symbolu „S“ naznačuje nedostatočnú tesnosť.									

6. Výrobky používané počas prevádzky

Platí na	elektrické a optické káble a príslušenstvo; káblovody a protipožiarne systémy pre káble									
Norma (normy)	EN 13501-3									
Klasifikácia:										
P	15		30		60	90	120			
Poznámky	—									
Platí na	málopriemerové káble alebo kábelové systémy na prenos elektrického prúdu alebo signálu (< 20 mm a s rozmerom kábla ≤ 2,5 mm ²)									
Norma (normy)	EN 13501-3; EN 50200									
Klasifikácia										
PH	15		30		60	90	120			
Poznámky	—									