

## II

(Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné)

## KOMISIA

## ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. novembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2001/671/ES, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom

[oznámené pod číslom K(2005) 4437]

(Text s významom pre EHP)

(2005/823/ES)

KOMISIA EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení v členských štátoch vzťahujúcich sa na stavebné výrobky <sup>(1)</sup>, a najmä na jej článok 20 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1) Rozhodnutím Komisie 2001/671/ES z 21. augusta 2001, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom <sup>(2)</sup>, sa zavádza systém klasifikácie striech a strešných krytín z hľadiska zaťaženia vonkajším požiarom.

(2) Po preskúmaní by sa mali vytvoriť ďalšie triedy, ktorými sa uspokojia regulárne požiadavky Írska a Spojeného kráľovstva.

(3) Rozhodnutie 2001/671/ES by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(4) Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre stavebníctvo,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha k rozhodnutiu 2001/671/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 22. novembra 2005

Za Komisiu  
Günter VERHEUGEN  
podpredseda

<sup>(1)</sup> Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

<sup>(2)</sup> Ú. v. ES L 235, 4.9.2001, s. 20.

## PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2001/671/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. Časť nazvaná PREAMBULA sa mení a dopĺňa takto:

- a) prvý odsek sa nahrádza „ENV 1187:2002 a následne sa uplatňujú aktualizované verzie. Aktualizovaná verzia zahŕňa okrem iného nové revízie/zmeny a doplnenia ENV alebo anglickú verziu tejto normy“;
- b) v druhom odseku sa odkaz na CR 1187:2001 nahrádza „ENV 1187:2002“ a v druhom riadku sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.

2. Časť nazvaná „SYMBOLY“ sa mení a dopĺňa takto:

- a) v prvom riadku sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“;
- b) všetky odkazy na „CR 1187:2001“ sa nahrádzajú „ENV 1187:2002“;
- c) „— ENV 1187:2002 skúška 4: X<sub>ROOF</sub> (t<sub>4</sub>), kde t<sub>4</sub> = horenie + vietor + dodatočné tepelné žiarenie“ sa vkladá za riadok CR 1187:2001 skúška 3.

3. Do tabuľky sa vkladajú tieto riadky takto:

Skúšobná metóda	Trieda	Kritériá klasifikácie
„ENV 1187:2002 skúška 4	B <sub>ROOF</sub> (t <sub>4</sub> )	Musia byť splnené všetky tieto podmienky: — bez prieniku cez strešný systém počas jednej hodiny, — pri počiatočnej skúške horia vzorky po odňatí skúšobného plameňa < 5 minút, — pri počiatočnej skúške sa plameň šíri < 0,38 m od miesta vzniku plameňa.
	C <sub>ROOF</sub> (t <sub>4</sub> )	Musia byť splnené všetky tieto podmienky: — bez prieniku cez strešný systém počas 30 minút, — pri počiatočnej skúške horia vzorky po odňatí skúšobného plameňa < 5 minút, — pri počiatočnej skúške sa plameň šíri < 0,38 m od miesta vzniku plameňa.
	D <sub>ROOF</sub> (t <sub>4</sub> )	Musia byť splnené všetky tieto podmienky: — prienik požiaru cez strešný systém počas 30 minút, bez prieniku počas počiatočnej skúšky, — pri počiatočnej skúške horia vzorky po odňatí skúšobného plameňa < 5 minút, — pri počiatočnej skúške sa plameň šíri < 0,38 m od miesta vzniku plameňa.
	E <sub>ROOF</sub> (t <sub>4</sub> )	Musia byť splnené všetky tieto podmienky: — prienik požiaru cez strešný systém počas 30 minút, bez prieniku počas počiatočnej skúšky, — šírenie plameňa nie je pod kontrolou.
	F <sub>ROOF</sub> (t <sub>4</sub> )	bez definície charakteristík.

\* Pri skúške sa venuje pozornosť odkvapkávaniu zo spodnej časti vzorky, akékoľvek mechanické poškodenie a akékoľvek tvorenie dier sa označí príponou ‚x‘ s cieľom naznačiť, že počas skúšky vznikli jedna alebo viac dier. Okrem toho v závislosti od sklonu výrobku počas skúšky sa písmená EXT.F vložila pre ‚vodorovný alebo zvislý‘ a EXT.S sa vložila pre ‚naklonený‘.“