

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2026

Vyhlásené: 13. 3. 2026

Časová verzia predpisu účinná od: 1. 4.2026 do: 30. 9.2026

Obsah dokumentu je právne záväzný.

38

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 5. marca 2026

o protipožiarnej bezpečnosti pri používaní horľavých kvapalín

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. i), k) a o) a § 14 ods. 1 písm. a), j) a k) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Základné ustanovenia

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje požiadavky na zaistenie protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a používaní

- a) prevádzkarne,
- b) skladu,
- c) priestoru na stáčanie alebo priestoru na plnenie,
- d) čerpacej stanice,
- e) výrobného priestoru s liehom¹⁾ alebo skladu liehu,
- f) priestoru so zdrojom elektrickej energie vyrábanej prostredníctvom spaľovacieho motora na kvapalné palivá,
- g) priestoru na ukladanie horľavých kvapalín, ktorý nie je priestorom podľa písmen a) až f).

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na

- a) ukladanie liehu v prepravnom obale s objemom najviac 10 l,
- b) ukladanie autokozmetiky, kozmetických výrobkov, hygienických výrobkov a čistiacich výrobkov klasifikovaných ako horľavé kvapaliny v prepravnom obale s objemom najviac 1 l,
- c) prevádzkareň a sklad s horľavými kvapalinami, ktoré sú výbušninami,²⁾

¹⁾ § 2 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 279/2008 Z. z.

²⁾ § 2 písm. a) zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- d) technologické zariadenie na ústí geologického diela³⁾ alebo banského diela⁴⁾ a na výstavbu a používanie skladu horľavých kvapalín v banskom diele pod zemou,
- e) plnenie, stáčanie a prepravu horľavých kvapalín vo vnútrozemskej plavbe, v námornej plavbe a v leteckej doprave,
- f) prepravu horľavých kvapalín v cestnej doprave a v železničnej doprave,
- g) ukladanie liehu v domácnosti,
- h) kotolňu na palivo, ktoré je horľavou kvapalinou, ak v nej nie je nádrž na toto palivo,
- i) skladovanie a ukladanie liekov a veterinárnych liekov,
- j) výrobu, skladovanie a ukladanie piva a vína.

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

- a) prepravným obalom obal⁵⁾ s vnútorným objemom najviac 1 m³, ktorý tvorí samostatnú jednotku na ukladanie alebo na skladovanie horľavých kvapalín; za prepravný obal sa považuje aj cisterna⁵⁾ alebo cisternový kontajner⁶⁾ s vnútorným objemom viac ako 1 m³,
- b) kontajnerom⁵⁾ prepravné zariadenie alebo skladovacie zariadenie na prepravné obaly,
- c) nádržou uzavretý priestor alebo otvorený priestor určený na skladovanie horľavých kvapalín, na ukladanie horľavých kvapalín alebo na zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia,
- d) prevádzkarňou objekt, v ktorom sa používajú horľavé kvapaliny s objemom väčším ako je uvedené v prílohe č. 1, okrem používania horľavej kvapaliny podľa písmena g),
- e) technologickým zariadením súbor zariadení, ktoré slúžia na výrobu, spracovanie, manipuláciu alebo prečerpávanie horľavých kvapalín,
- f) skladom objekt podľa § 2 ods. 6 písm. i) zákona alebo jeho časť určená na skladovanie, príjem a výdaj horľavých kvapalín vo väčších množstvách, ako sú uvedené v § 59 až 61,
- g) manipulačnou plochou čerpacej stanice plocha slúžiaca na výdaj kvapalných palív pre cestné vozidlo,⁷⁾ železničné vozidlo⁸⁾ alebo do prepravného obalu, ktorá môže plniť funkciu miesta na stáčanie z cisternového vozidla,⁷⁾
- h) miestom na plnenie stavba alebo časť stavby vrátane technologických zariadení, ktorá je určená na plnenie prepravných obalov, cisternového vozidla alebo cisternového vozňa,⁸⁾
- i) miestom na stáčanie stavba alebo časť stavby vrátane technologických zariadení, ktorá je určená na vyprázdňovanie prepravných obalov, cisternového vozidla a cisternového vozňa,
- j) priestorom na plnenie horľavých kvapalín stavba alebo časť stavby s jedným miestom na

³⁾ § 3 písm. a) zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).

⁴⁾ Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.

⁵⁾ Príloha A Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.) v znení neskorších zmien a doplnkov.

⁶⁾ Časť 1 Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), ktorý je Dodatkom C k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov).

⁷⁾ § 3 ods. 2 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

⁸⁾ § 20 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

plnenie alebo viacerými miestami na plnenie vrátane technologického zariadenia, ktorá slúži na plnenie cisternového vozidla, cisternového vozňa alebo prepravných obalov,

- k) priestorom na stáčanie horľavých kvapalín stavba alebo časť stavby s jedným miestom na stáčanie alebo viacerými miestami na stáčanie vrátane technologického zariadenia, ktorá slúži na vyprázdňovanie cisternového vozidla, cisternového vozňa alebo prepravných obalov,
- l) čerpacou stanicou stavba alebo súbor stavieb a zariadení na výdaj kvapalných palív⁹⁾ do palivovej nádrže cestného vozidla, palivovej nádrže železničného vozidla alebo prepravného obalu,
- m) bezpečnostnou vzdialenosťou najmenšia možná vzdialenosť od daného objektu k iným objektom, najmä k budove, železničnej trati, elektrickému vzdušnému vedeniu alebo k lesnému porastu.

Všeobecné požiadavky

§ 3

Horľavé kvapaliny

(1) Horľavou kvapalinou je kvapalina podľa osobitného predpisu.¹⁰⁾

(2) Horľavé kvapaliny sú klasifikované podľa osobitného predpisu.¹¹⁾

(3) Horľavá kvapalina kategórie 3 zohriata na bod vzplanutia alebo vyššiu teplotu sa považuje za horľavú kvapalinu kategórie 2.

§ 4

Označovanie

(1) Prepravný obal sa označuje podľa osobitného predpisu.¹²⁾

(3) Ustanovenie odseku 1 a 2 sa vzťahuje aj na nevyčistený prepravný obal a nádrž, v ktorých sa nachádzali horľavé kvapaliny.

§ 5

Nádrž

(1) Prevádzková nádrž je nádrž s horľavými kvapalinami, ktorá je trvale spojená s technologickým zariadením, tvorí jeho súčasť a slúži na zabezpečenie prevádzkyschopnosti technologického zariadenia; prevádzková nádrž nie je skladovacou nádržou.

(2) Skladovacia nádrž je nádrž s príslušenstvom určená na skladovanie horľavých kvapalín.

(3) Podzemná nádrž je nádrž, ktorá je okrem horných manipulačných otvorov pokrytá vrstvou zeminy s hrúbkou najmenej 0,5 m alebo súvislou stavebnou konštrukciou vyhotovenou zo stavebných materiálov s triedou reakcie na oheň¹³⁾ A1 alebo A2 s požiarou odolnosťou najmenej

⁹⁾ § 1 ods. 1 písm. a) tretí bod vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 251/2023 Z. z. o kvalite palív.

¹⁰⁾ Príloha I bod 2.6.1 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

¹¹⁾ Príloha I bod 2.6.2 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

¹²⁾ Príloha I bod 2.6.3 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

¹³⁾ § 9 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov.

120 min.

(4) Nadzemná nádrž je nádrž, ktorá nie je pokrytá zeminou alebo ktorej krytie zeminou alebo stavebnou konštrukciou nespĺňa podmienky podľa odseku 3.

(5) Dvojplášťová nádrž je nádrž, ktorá má dva samostatné plášte s voľným priestorom medzi nimi.

(6) Miestne dvojplášťová nádrž je nádrž, ktorá má zvary alebo iné nerozoberateľné spoje plášťa prekryté druhým plášťom, pričom vzniknuté medziplášťové priestory sú navzájom prepojené a nepriepustne oddelené od vnútorného priestoru nádrže a od vonkajšieho prostredia.

(7) Stabilná nádrž je skladovacia nádrž, ktorú nie je možné počas užívania premiestniť.

(8) Premiestniteľná nádrž je nepojazdná skladovacia nádrž, ktorú je možné počas užívania premiestniť.

(9) Havarijná nádrž je nádrž alebo jej časť umožňujúca zachytenie horľavej kvapaliny vytečenej pri havárii z prepravného obalu, z nádrže, z technologického zariadenia alebo zo záchytnéj nádrže.

(10) Záchytná nádrž je nádrž umožňujúca zachytenie unikajúcej horľavej kvapaliny z prepravného obalu, nádrže, technologického zariadenia alebo z cisternového vozidla.

(11) Zberná nádrž je stavebná úprava na dne havarijnej nádrže vyhotovenej stavebnou technológiou umožňujúcou vyčerpávanie zachytenej horľavej kvapaliny.

§ 6

Požiadavky na nádrž

(1) Stabilná nádrž musí byť vybavená

- a) zariadením na meranie výšky hladiny horľavej kvapaliny alebo konštrukčným vyhotovením umožňujúcim meranie výšky hladiny horľavej kvapaliny,
- b) zariadením proti preplneniu alebo zariadením na signalizáciu najvyššej prípustnej hladiny horľavej kvapaliny,
- c) vetracím potrubím s protiplameňovým uzáverom do nádrže vyhotoveným podľa technickej normy¹⁴⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, alebo zariadením na likvidáciu pár horľavej kvapaliny,
- d) zariadením na bezpečné odstránenie kalu a vody,
- e) zariadením na priebežné meranie teploty so signalizáciou najvyššej dovolenej teploty v ohrievaných alebo chladených nádržiach.

(2) Kovová nadzemná nádrž a kovová podzemná nádrž musia byť chránené proti korózii.

(3) Nadzemná skladovacia nádrž na horľavé kvapaliny musí byť chránená pred účinkami slnečného žiarenia; to neplatí pre dvojplášťovú nádrž.

(4) Protiplameňovým uzáverom do nádrže sa nevybavuje stabilná nádrž

- a) trvale naplnená inertným plynom alebo
- b) s plávajúcou strechou.

¹⁴⁾ STN EN ISO 16852 Protiplameňové uzávery. Požiadavky na účinnosť, skúšobné metódy a obmedzenia pri ich použití (38 9671).

(5) Každá vetva potrubia pripojená na spoločné potrubie, ktorým sa odvádzajú pary horľavých kvapalín z viacerých nádrží alebo technologických zariadení pri koncentráciách vyšších ako 50 % dolnej medze výbušnosti, sa pripája cez protiplameňový uzáver.

(6) Vonkajší plášť dvojplášťovej nádrže nesmie mať vypúšťaciu armatúru v časti predvídateľne stýkajúcou sa s horľavou kvapalinou.

(7) Nepriepustnosť vnútorného plášťa dvojplášťovej nádrže alebo miestne dvojplášťovej nádrže musí byť kontrolovateľná v medziplášťovom priestore.

(8) Premiestniteľná nádrž musí spĺňať podmienky podľa odseku 1 a musí byť vybavená zariadením zabráňujúcim úniku horľavej kvapaliny z nádrže, ak dôjde k jej prevráteniu.

§ 7

Prepravný obal

(1) Prepravný obal sa podľa použitého materiálu a vyhotovenia člení na rozbitný prepravný obal a nerozbitný prepravný obal.

(2) Rozbitný prepravný obal pre horľavé kvapaliny okrem liehu môže mať objem najviac 5 l.

(3) Prepravný obal musí byť vyhotovený z materiálov požadovanej pevnosti a odolnosti proti koróznym a chemickým účinkom horľavých kvapalín.

(4) Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny pri používaní prepravného obalu z plastu s objemom najmenej 5 l sa zabezpečuje podľa technickej normy¹⁵⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

Prevádzkareň

§ 8

Požiarny úsek prevádzkarne

(1) Prevádzkareň s celkovou pôdorysnou plochou viac ako 100 m² vo výrobnjej stavbe alebo viac ako 50 m² v nevýrobnjej stavbe tvorí samostatný požiarny úsek.

(2) Do požiarného úseku prevádzkarne, ktorá tvorí samostatný požiarny úsek, môže byť včlenený príručný sklad horľavých kvapalín, ak celkové množstvo horľavých kvapalín kategórie 2 a kategórie 3 v tomto požiarnom úseku nie je viac ako 7 m³ vo výrobnjej stavbe alebo nie je viac ako 2 m³ v nevýrobnjej stavbe.

(3) Do spoločného požiarného úseku podľa odseku 2 nemožno spojiť prevádzkareň a príručný sklad, ak sa v týchto priestoroch vyskytujú horľavé kvapaliny kategórie 1.

(4) Prevádzkareň, v ktorej sa používajú horľavé kvapaliny spolu s inými látkami,¹⁶⁾ sa klasifikuje ako prevádzkareň; týmto nie sú dotknuté osobitné predpisy ustanovujúce protipožiarnu

¹⁵⁾ STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny (33 2030).

¹⁶⁾ Čl. 2 bod 7 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v platnom znení.

bezpečnosť.¹⁷⁾

(5) V jednom požiarnom úseku prevádzkarne v nevýrobnej stavbe možno používať spolu najviac 2 m³ horľavých kvapalín kategórie 2 a kategórie 3; vo všetkých prevádzkarniach v nevýrobnej stavbe možno používať spolu najviac 5 m³ horľavých kvapalín kategórie 2 a kategórie 3.

(6) Súčasťou požiarného úseku prevádzkarne na prvom nadzemnom požiarnom podlaží môže byť aj prvé podzemné požiarné podlažie.

§ 9

Požiarné riziko prevádzkarne

(1) Priestor, v ktorom sa používajú horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia do 21 °C, je priestor s hodnotou pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru $p_1 = 3,2$ a hodnotou pravdepodobnosti rozsahu škôd $p_2 = 0,120$; to sa nevzťahuje na priestory na ukladanie horľavých kvapalín.

(2) Priestor, v ktorom sa používajú horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia nad 21 °C, je priestor s hodnotou pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru $p_1 = 2,2$ a hodnotou pravdepodobnosti rozsahu škôd $p_2 = 0,120$; to sa nevzťahuje na priestory na ukladanie horľavých kvapalín.

(3) Požiarné riziko prevádzkarne, ktorá nie je otvoreným technologickým zariadením, ustanovuje osobitný predpis¹⁸⁾ s hodnotou pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru p_1 a hodnotou pravdepodobnosti rozsahu škôd p_2 podľa odsekov 1 a 2.

(4) V prevádzkarni, ktorej podlaha tvorí havarijnú nádrž, sa za množstvo horľavej kvapaliny na určenie požiarného rizika považuje množstvo uvedené v § 10 ods. 2.

§ 10

Záchytná nádrž prevádzkarne a havarijná nádrž prevádzkarne

(1) Prevádzkareň alebo jej časť, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, musí byť vybavená záchytnou nádržou a havarijnou nádržou. Podlaha prevádzkarne môže tvoriť havarijnú nádrž, ktorá plní aj funkciu záchytnej nádrže.

(2) Havarijná nádrž musí mať taký objem, aby zachytila najmenej

- a) objem horľavej kvapaliny v nádrži, v prepravnom obale, v uzle alebo v technologickom zariadení s najväčším objemom horľavej kvapaliny; za uzol sa považuje súbor technických zariadení a technologických zariadení vybavený uzáverom umiestneným pred vstupom do uzla a pri výstupe z uzla, ktorý samočinne preruší dodávku horľavých kvapalín pri zmene technologických parametrov, alebo
- b) 60 % horľavých kvapalín, ktoré sú v technologickom zariadení, alebo sa doň privádzajú počas
 - 1. 5 min, ak je technologické zariadenie vybavené uzáverom umiestneným pred vstupom do prevádzkarne, ktorý samočinne preruší dodávku horľavých kvapalín, ak sa zmení ich objem,

¹⁷⁾ Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2004 Z. z. o protipožiarnnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 258/2007 Z. z. o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami.

¹⁸⁾ § 19 ods. 3 písm. a) vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

tlak alebo teplota oproti ustanoveným hodnotám,

2. 15 min v ostatných prípadoch.

(3) Na určenie objemu havarijnej nádrže podľa odseku 2 je rozhodujúca väčšia hodnota podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b).

(4) Do objemu havarijnej nádrže sa započítava aj objem hasiacich látok stekajúcich do havarijnej nádrže počas činnosti stabilného hasiaceho zariadenia alebo polostabilného hasiaceho zariadenia, ak je nainštalované.

(5) Do objemu havarijnej nádrže sa nezapočítava objem

- a) dvojplášťovej nádrže s objemom najviac 100 m³,
- b) miestne dvojplášťovej nádrže s objemom najviac 50 m³.

(6) Na havarijnú nádrž môže byť napojených viac záchytných nádrží prevádzkarní, skladov, priestorov na plnenie alebo priestorov na stáčanie, ak havarijná nádrž

- a) netvorí podlahu ani jedného priestoru,
- b) nie je umiestnená vnútri stavby a
- c) má najmenej objem rovnajúci sa najväčšiemu z objemov podľa odsekov 2 až 5, § 25 ods. 5 až 8 a § 41 ods. 3, 4, 9, 11 a 12.

(7) Na havarijnú nádrž prevádzkarne môže byť napojených aj viac záchytných nádrží tejto prevádzkarne.

(8) Havarijná nádrž môže byť napojená na kanalizáciu, ak

- a) je kanalizácia určená na odvádzanie chemicky znečistených vôd a je vybavená odlučovačom ropných látok alebo iným zariadením na spracovanie horľavých kvapalín a
- b) na odtokovom potrubí z havarijnej nádrže do kanalizácie je osadená armatúra, ktorá má v prevádzkovom stave preukázateľne zabezpečenú uzavretú polohu, pričom otvorenie armatúry je možné za predpokladu splnenia podmienok dodržania kvality chemicky znečistených vôd pre príslušný typ kanalizácie.

(9) Havarijná nádrž vyhotovená stavebnou technológiou musí byť vyspádovaná do zbernej nádrže.

(10) Havarijná nádrž umiestnená mimo stavby s prevádzkarňou alebo skladom, v ktorej horľavá kvapalina môže voľne odhorievať, sa z hľadiska veľkosti požiarne otvorených plôch a odstupových vzdialeností klasifikuje ako voľný sklad.

(11) Záchytná nádrž musí zachytiť najmenej 5 % objemu určeného podľa odsekov 2 až 4.

(12) Záchytná nádrž sa vyhotovuje tak, aby zachytila unikajúcu horľavú kvapalinu z ktoréhokoľvek miesta úniku v požiarnej úseku.

(13) Záchytná nádrž musí byť trvale napojená na havarijnú nádrž a prepojovacie potrubie nesmie mať uzatváraciu armatúru.

(14) Prepojenie nádrží podľa odseku 13 musí byť vybudované neprerušným prepojovacím potrubím cez protiplameňový uzáver.

(15) Havarijná nádrž alebo záchytná nádrž, ktorá nie je vyhotovená podľa technickej normy¹⁹⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami, musí byť vyhotovená z materiálov s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2 okrem nášľapnej vrstvy zabezpečujúcej chemickú odolnosť, musí byť nepriepustná a musí mať dno vyspádované do zbernej nádrže.

(16) Havarijná nádrž, záchytná nádrž, prepojovacie potrubie a protiplameňový uzáver musia byť odolné proti chemickým účinkom horľavých kvapalín.

§ 11

Stavebné riešenie prevádzkarne

(1) Stavebné riešenie prevádzkarne z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti musí byť podľa osobitného predpisu,²⁰⁾ ak odseky 2 až 10 neustanovujú inak.

(2) Prevádzkareň v nevýrobnej stavbe môže byť umiestnená len v prvom nadzemnom požiarnom podlaží.

(3) Na mieste styku obvodovej steny s požiarnou stenou alebo požiarnym stropom prevádzkarne musí byť v obvodovej stene vyhotovený požiarny pás,²¹⁾ ktorého šírka je

a) 1,2 m alebo

b) 2,0 m, ak má prevádzkareň

1. vo výrobnjej stavbe priemernú hodnotu pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru

$$p_1 \geq 3,2,$$

2. v nevýrobnej stavbe priemernú hodnotu súčiniteľa horľavých látok $\alpha_m \geq 1,4$.

(4) Nosné konštrukcie a požiarné deliace konštrukcie priestoru prevádzkarne musia byť vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1.

(5) Podlaha prevádzkarne musí byť odolná proti chemickým účinkom horľavých kvapalín. Nášľapná vrstva musí byť vyhotovená z výrobkov triedy reakcie na oheň A1fl až Cfl; tým nie je dotknuté ustanovenie § 10 ods. 15.

(6) Nosné konštrukcie technologických zariadení musia byť vyhotovené zo stavebných materiálov s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2.

(7) Ak zrútením nosných konštrukcií otvoreného technologického zariadenia alebo ich častí môže byť poškodená susedná stavba alebo susedný požiarny úsek, alebo sa môže rozšíriť požiar mimo požiarného úseku otvoreného technologického zariadenia, musia mať tieto nosné konštrukcie požiarnu odolnosť najmenej R30, ktorá môže byť znížená na hodnotu R15 na základe preukázania výpočtom.

¹⁹⁾ Napríklad STN EN 976-1 Podzemné sklolaminátové nádrže (GRP). Horizontálne valcové beztlakové nádrže na skladovanie ropných kvapalných látok. Časť 1: Požiadavky a skúšobné metódy pre nádrže s jednoduchou stenou (69 8043), STN EN 976-2 Podzemné sklolaminátové nádrže (GRP). Horizontálne valcové beztlakové nádrže na skladovanie ropných kvapalných látok. Časť 2: Doprava, manipulácia, skladovanie a inštalácia nádrží s jednoduchou stenou (69 8043).

²⁰⁾ Vyhláška č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

²¹⁾ § 44 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(8) Prevádzkareň, ktorá je otvoreným technologickým zariadením, sa považuje za stavbu s jedným požiarnym podlažím bez ohľadu na vyhotovenie stavebných konštrukcií jednotlivých podlaží.

(9) Prevádzkareň sa nesmie umiestniť v

- a) stavbe, v ktorej je zhromažďovací priestor,
- b) stavbe zdravotníckeho zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti,
- c) stavbe na bývanie a ubytovanie skupiny B,²²⁾
- d) inej nevýrobnej stavbe s požiarnou výškou viac ako 12 m.

(10) V prevádzkarni nesmie byť umiestnený vstup do priestoru káblového rozvodu ani do priestorov kolektorov a technických chodieb pre združené trasy podzemných vedení.

§ 12

Únikové cesty z prevádzkarne

(1) Požiadavky na únikové cesty sa určujú podľa osobitného predpisu,²³⁾ ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak.

(2) Z prevádzkarne môže viesť jedna úniková cesta, ak odsek 2 neustanovuje inak a ak

- a) je v prevádzkarni pravdepodobnosť vzniku a rozšírenia požiaru $p_1 \leq 2,2$ alebo súčiniteľ $\alpha_m \leq 1,3$ a
- b) ide o prevádzkareň s trvalým pracovným miestom²⁴⁾ s počtom osôb určeným podľa technickej normy²⁵⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami najviac 4, dočasným pracovným miestom²⁶⁾ s počtom osôb najviac 10, prechodným pracovným miestom²⁷⁾ s počtom osôb najviac 20 alebo občasným pracovným miestom.²⁸⁾

(3) Z prevádzkarne nemôže viesť jedna úniková cesta, ak je v nej vytvorené najmenej jedno pracovné miesto pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu.

(4) Otvorené technologické zariadenie sa vybavuje únikovými cestami alebo náhradnými únikovými možnosťami, ak sa z prevádzkových dôvodov vyžaduje počas činnosti tohto zariadenia prístup najmä k armatúram alebo ovládacím prvkom.

(5) Únikové cesty v prevádzkarni, v ktorej je trvalé pracovné miesto alebo dočasné pracovné miesto, musia byť osvetlené núdzovým osvetlením bez ohľadu na počet osôb.

²²⁾ § 94 ods. 5 vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

²³⁾ Piata časť druhá a tretia hlava vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

²⁴⁾ § 1 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 225/2012 Z. z.

²⁵⁾ STN 92 0241 Požiarna bezpečnosť stavieb. Obsadenie stavieb osobami (92 0241).

²⁶⁾ § 1 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

²⁷⁾ § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

²⁸⁾ § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

§ 13**Odstupové vzdialenosti prevádzkarne**

(1) Odstupové vzdialenosti prevádzkarne sa určujú podľa technickej normy²⁹⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2) Výška požiarneho úseku otvoreného technologického zariadenia pre potrebu určenia odstupovej vzdialenosti je najviac 6 m.

§ 14**Vetranie prevádzkarne**

(1) V prevádzkarni musí byť zabezpečené prirodzené vetranie alebo nútené vetranie.

(2) Nútené vetranie musí zabezpečovať najmenej dvojnásobnú výmenu vzduchu za hodinu.

(3) Prirodzené vetranie sa zabezpečuje priečnym vetraním trvale otvorenými vetracími otvormi s celkovou plochou najmenej 1 % pôdorysnej plochy miestnosti umiestnenými čo najbližšie pri podlahe a vetracími otvormi s celkovou plochou najmenej 1,3 % pôdorysnej plochy miestnosti umiestnenými čo najbližšie pri strope.

(4) Vetracie otvory prirodzeného vetrania alebo núteného vetrania musia byť vyústené do vonkajšieho priestoru.

(5) Nútené vetranie musí byť v činnosti počas pracovnej zmeny; po skončení pracovnej zmeny musí byť nútené vetranie v činnosti, ak sa zistí porucha technologického zariadenia, pri ktorej môže dôjsť k úniku horľavej kvapaliny alebo jej pary zo zariadenia.

(6) Technologické zariadenie, z ktorého sa môžu voľne do okolia odparovať horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia do 55 °C, musí mať miestne odsávanie pár.

(7) Podzemný priestor prevádzkarne s nádržou a s technologickým zariadením na horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia do 55 °C s občasnou obsluhou musí byť vybavený núteným vetraním.

(8) Na otvorené technologické zariadenie sa odseky 1 až 7 nevzťahujú.

§ 15**Ochrana prevádzkarne pred účinkami statickej elektriny a systémom ochrany pred bleskom**

(1) Stavba, v ktorej je umiestnená prevádzkareň, musí byť chránená pred účinkami statickej elektriny¹⁷⁾ a systémom ochrany pred bleskom podľa technickej normy³⁰⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2) Kovová konštrukcia prevádzkarne a technologického zariadenia musí byť vodivo prepojená, uzemnená, musí byť chránená pred účinkami statickej elektriny a chránená systémom ochrany pred bleskom podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými

²⁹⁾ STN 92 0201-4 Požiarne bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Časť 4: Odstupové vzdialenosti (92 0201).

³⁰⁾ STN EN 62305-1 Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy (34 1390), STN EN IEC 62305-2 Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika (34 1390), STN EN 62305-3 Ochrana pred bleskom. Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života (34 1390), STN EN IEC 62305-4 Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách (34 1390).

alebo prísnejšími požiadavkami.

§ 16

Ochrana pred účinkami výbuchu prevádzkarne

Ak stabilita stavby, v ktorej je prevádzkareň, môže byť ohrozená výbuchom pár horľavej kvapaliny, musia byť v časti stavby s prevádzkarňou navrhnuté a vybudované opatrenia na uvoľnenie výbuchu do voľného priestoru podľa osobitného predpisu;³¹⁾ to neplatí na prevádzkareň v podzemnom podlaží stavby.

§ 17

Zariadenia na zásah v prevádzkarni

(1) Požiadavky na prístupovú komunikáciu, nástupnú plochu a zásahovú cestu ustanovuje osobitný predpis.³²⁾

(2) Prístupová komunikácia musí byť vedená pri vybavení stavby polostabilným hasiacim zariadením alebo polostabilným chladiacim zariadením vo vzdialenosti najviac 10 m od armatúr určených na napojenie mobilnej hasičskej techniky; táto prístupová komunikácia musí umožňovať striedanie vozidiel bez otáčania a cúvania.

§ 18

Elektrická požiarňa signalizácia prevádzkarne

Elektrickou požiarňou signalizáciou³³⁾ sa musí vybaviť prevádzkareň, v ktorej sa vyskytujú horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia do 55 °C v množstve viac ako 10 m³; to neplatí pre otvorené technologické zariadenie.

§ 19

Stabilné hasiace zariadenie prevádzkarne

(1) Stabilným hasiacim zariadením³⁴⁾ sa musí vybaviť požiarňový úsek s prevádzkarňou, v ktorej sa

- a) v nadzemných podlažiach vyskytujú horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia do 55 °C v množstve viac ako 20 m³ v jednom požiarňovom úseku a čas dojazdu Hasičského a záchranného zboru alebo hasičskej jednotky závodného hasičského útvaru so stálou službou je viac ako 5 min,
- b) v podzemnom podlaží vyskytujú horľavé kvapaliny v množstve viac ako 10 m³ v jednom požiarňovom úseku a čas dojazdu Hasičského a záchranného zboru alebo hasičskej jednotky závodného hasičského útvaru so stálou službou je viac ako 5 min.

(2) Na otvorené technologické zariadenie sa odsek 1 nevzťahuje.

³¹⁾ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 393/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

³²⁾ § 81 až 84 a § 86 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 225/2012 Z. z.

³³⁾ Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

³⁴⁾ Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2006 Z. z. o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly.

§ 20**Hasiace prístroje prevádzkarne**

Počet hasiacich prístrojov a ich druh v prevádzkarni určuje technická norma³⁵⁾ alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

§ 21**Zabezpečenie vody na hasenie požiarov v prevádzkarni**

(1) Požiadavky na zabezpečenie vody na hasenie požiarov ustanovuje osobitný predpis.³⁶⁾

(2) Hadicové zariadenie v prevádzkarni môže byť len penové so zásobou vhodného penidla na najmenej 10 min činnosti.

(3) Otvorené technologické zariadenie sa nevybavuje vnútorným požiarnym vodovodom.

§ 22**Trvalá dodávka elektrickej energie v prevádzkarni**

Elektrické zariadenie, ktoré je v prevádzke počas požiaru, musí mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie podľa osobitného predpisu.³⁷⁾

Sklad**§ 23**

(1) Uzatvorený sklad je zastrešený sklad so všetkými obvodovými stenami, ktoré majú plochu trvale otvorených otvorov menšiu ako 25 % z celkovej plochy obvodových stien.

(2) Neuzatvorený sklad je krytý sklad, otvorený sklad alebo voľný sklad.

(3) Krytý sklad je zastrešený sklad úplne alebo čiastočne bez obvodových stien alebo sklad, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 1.

(4) Otvorený sklad je nezastrešený sklad, ktorý má aspoň jednu obvodovú stenu.

(5) Voľný sklad je nezastrešený sklad bez obvodových stien.

(6) Hlavný sklad je sklad, v ktorom sa skladuje viac ako 100 m³ horľavých kvapalín.

(7) Prevádzkový sklad je sklad, v ktorom sa skladuje najviac 100 m³ horľavých kvapalín.

(8) Celkový objem skladovaných horľavých kvapalín v nevýrobnej stavbe je v stavbe s požiarovou výškou nadzemnej časti

a) $h = 0$ m najviac 100 m³, z toho najviac 5 m³ horľavých kvapalín kategórie 1 a kategórie 2,

b) $h \leq 9,0$ m najviac 50 m³, z toho najviac 5 m³ horľavých kvapalín kategórie 1 a kategórie 2,

c) $h \leq 22,5$ m najviac 10 m³, z toho najviac 5 m³ horľavých kvapalín kategórie 1 a kategórie 2.

³⁵⁾ STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi (92 0202).

³⁶⁾ Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 699/2004 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov v znení vyhlášky č. 562/2005 Z. z.

³⁷⁾ § 91 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(9) Príručný sklad je sklad, v ktorom sa skladuje najviac 7 m³ horľavých kvapalín.

(10) V nevýrobnej stavbe nesmie byť umiestnený prevádzkový uzatvorený sklad a príručný sklad, ak je požiarne výška stavby väčšia ako 22,5 m.

(11) Hlavný uzatvorený sklad sa umiestňuje len v prvom nadzemnom požiarne podlaží výrobné stavby alebo v samostatnej jednopodlažnej stavbe; hlavný uzatvorený sklad s horľavými kvapalinami s bodom vzplanutia nad 55 °C môže byť umiestnený aj v prvom podzemnom požiarne podlaží výrobné stavby.

(12) Prevádzkový uzatvorený sklad môže byť umiestnený vo výrobné stavbe len v nadzemnom požiarne podlaží; prevádzkový uzatvorený sklad s horľavými kvapalinami s bodom vzplanutia nad 55 °C môže byť umiestnený aj v prvom podzemnom požiarne podlaží výrobné stavby.

(13) Prevádzkový uzatvorený sklad môže byť umiestnený v nevýrobnej stavbe len v prvom nadzemnom požiarne podlaží; prevádzkový uzatvorený sklad s horľavými kvapalinami s bodom vzplanutia nad 55 °C môže byť umiestnený aj v prvom podzemnom požiarne podlaží nevýrobnej stavby s celkovým skladovaným objemom najviac 20 m³ horľavých kvapalín.

(14) Podzemný priestor na obsluhu podzemnej nádrže musí tvoriť samostatný požiarne úsek oddelený od ostatných podzemných priestorov požiarne deliacimi konštrukciami z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarne odolnosťou najmenej EI 60 a požiarne uzáverom z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarne odolnosťou najmenej EW 45-C.

§ 24

Požiarne riziko skladu

(1) Požiarne riziko uzatvoreného skladu sa vyjadruje ekvivalentným časom trvania požiaru³⁸⁾ alebo výpočtovým požiarne zafažením.³⁹⁾

(2) Prevádzkový sklad a príručný sklad je priestor s hodnotou pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru $p_1 = 2,2$ a hodnotou pravdepodobnosti rozsahu škôd $p_2 = 0,070$.

(3) Hlavný sklad je priestor s hodnotou pravdepodobnosti vzniku a rozšírenia požiaru $p_1 = 3,2$ a hodnotou pravdepodobnosti rozsahu škôd $p_2 = 0,100$.

§ 25

Havarijná nádrž skladu a záchytná nádrž skladu

(1) Sklad musí byť vybavený havarijnou nádržou a záchytnou nádržou. Havarijná nádrž môže zároveň plniť aj funkciu záchytné nádrže.

(2) Havarijnou nádržou a záchytnou nádržou sa nemusí vybaviť

- a) sklad s prázdnyimi nevyčistenými prepravnými obalmi alebo nevyčistenými premiestniteľnými nádržami,
- b) dvojplášťovú nádrž s objemom najviac 100 m³,
- c) miestne dvojplášťovú nádrž s objemom najviac 50 m³,
- d) podzemná nádrž, ktorá má zariadenie na indikáciu úniku horľavej kvapaliny, alebo je

³⁸⁾ § 21 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 225/2012 Z. z.

³⁹⁾ § 33 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 225/2012 Z. z.

umiestnená tak, že je možné vizuálne kontrolovať únik horľavej kvapaliny.

(3) Na havarijnú nádrž skladu a záchytnú nádrž skladu sa § 10 ods. 4, 6, 8 až 10 a 12 až 16 vzťahujú rovnako.

(4) Havarijná nádrž, ktorú tvorí podlaha miestnosti, musí mať nepriepustný sokel.

(5) Najmenší objem havarijnej nádrže skladu je uvedený v prílohe č. 2.

(6) Ak je v sklade skladovaná horľavá kvapalina spolu s inými kvapalinami, pri určení objemu havarijnej nádrže podľa odseku 5 sa objemy horľavej kvapaliny a iných kvapalín sčítajú.

(7) Výška steny havarijnej nádrže neuzatvoreného skladu musí byť najmenej o 0,3 m vyššia ako je najmenšia výška prislúchajúca objemu podľa odsekov 5 a 6.

(8) Objem havarijnej nádrže nesmie byť menší ako objem najväčšej nádrže alebo prepravného obalu.

(9) Havarijná nádrž s pôdorysnou plochou väčšou ako 2 500 m², v ktorej sú najmenej dve skladovacie nádrže, musí byť rozdelená deliacimi priečkami na sekcie s pôdorysnými plochami najviac 2 500 m²; ak nie je možné s ohľadom na veľkosť skladovacej nádrže dodržať plochu najviac 2 500 m², môže mať sekcia pre túto nádrž pôdorysnú plochu väčšiu ako 2 500 m².

(10) Výška deliacich priečok podľa odseku 9 musí byť najmenej o 0,5 m nižšia ako stena havarijnej nádrže.

(11) Celková pôdorysná plocha havarijných nádrží združených do spoločného požiarného úseku nesmie byť väčšia ako 15 000 m².

(12) Záchytná nádrž musí zachytiť najmenej 5 % objemu horľavých kvapalín v požiarnom úseku.

§ 26

Stavebné riešenie skladu

(1) Nosné konštrukcie a požiarné deliace konštrukcie požiarného úseku skladu musia byť vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1; v obvodovej stene požiarného úseku hlavného uzatvoreného skladu alebo prevádzkového uzatvoreného skladu sa vyhotovujú zvislé požiarné pásy a vodorovné požiarné pásy so šírkou najmenej 2,0 m.

(2) Podlaha v sklade musí byť odolná proti chemickým účinkom horľavých kvapalín, vyhotovená zo stavebných materiálov s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2 okrem nášlapnej vrstvy zabezpečujúcej chemickú odolnosť.

(3) V sklade nesmie byť umiestnený vstup do káblového kanála alebo káblového priestoru ani do priestorov kolektorov a technických chodieb pre združené trasy podzemných vedení.

(4) Neuzatvorený sklad pristavaný k stavbe musí byť od nej oddelený požiarnou deliacou konštrukciou z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej REI-M 120. Ak sa v tejto požiarné deliacej konštrukcii nachádza otvor, musí byť vybavený požiarnym uzáverom z konštrukčných prvkov druhu D1 s požiarnou odolnosťou najmenej EI 60-C.

§ 27

Únikové cesty zo skladu

(1) Požiadavky na únikové cesty sa určujú podľa osobitného predpisu,²⁵⁾ ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2) V otvorenom sklade a vo voľnom sklade sa neustanovuje dovolená dĺžka únikovej cesty; nechránená úniková cesta musí mať voľnú šírku najmenej 0,8 m.

§ 28

Odstupová vzdialenosť skladu a bezpečnostná vzdialenosť skladu

(1) Odstupovú vzdialenosť od uzatvoreného skladu a od neuzatvoreného skladu určuje technická norma³⁰⁾ alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2) Odstupová vzdialenosť od neuzatvoreného skladu sa určuje v závislosti od

- a) plošnej hustoty tepelného toku,
- b) dĺžky požiarneho úseku,
- c) výšky požiarneho úseku a
- d) veľkosti požiarne otvorenej plochy požiarneho úseku.

(3) Plošná hustota tepelného toku je vyjadrená ekvivalentným časom trvania požiaru

- a) 120 min pre sklad s horľavými kvapalinami v prepravných obaloch, kontajneroch a premiestniteľných nádržiach,
- b) 50 min pre sklad s
 - 1. nadzemnými nádržami alebo
 - 2. prepravnými obalmi, kontajnermi a premiestniteľnými nádržami, v ktorých je inertná atmosféra,
- c) 15 min pre sklad
 - 1. so skladovacimi nadzemnými nádržami, v ktorých je inertná atmosféra,
 - 2. so všetkými nádržami s plávajúcou strechou,
 - 3. so všetkými nádržami, ktoré sú vybavené stabilným hasiacim zariadením a prevádzkovateľ skladu má pre tento sklad zriadenú hasičskú jednotku, alebo
 - 4. s nevyčistenými prázdny prepravnými obalmi, kontajnermi a premiestniteľnými nádržami.

(4) Dĺžkou požiarneho úseku neuzatvoreného skladu je dĺžka havarijnej nádrže alebo záchytnej nádrže.

(5) Výška požiarneho úseku neuzatvoreného skladu je 6 m a meria sa od hornej hrany havarijnej nádrže alebo záchytnej nádrže.

(6) Požiarne nebezpečný priestor od dvojplášťovej nádrže, ktorá má aspoň jeden plášť z plastu, a od miestne dvojplášťovej nádrže sa určuje od vonkajšieho plášťa nádrže.

(7) Požiarne nebezpečný priestor sa neurčuje pre

- a) podzemnú nádrž,
- b) sklad, v ktorom sú len dvojplášťové nádrže s obidvoma plášťami z materiálov s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2.

(8) Vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru určuje technická norma³¹⁾ alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(9) Požiarne nebezpečný priestor otvoreného technologického zariadenia, neuzatvoreného skladu

s nadzemnými nádržami alebo skladu s prepravnými obalmi, priestoru na plnenie alebo priestoru na stáčanie sa určuje od vnútorného okraja steny havarijnej nádrže alebo záchytnej nádrže.

(10) V požiarne nebezpečnom priestore neuzatvoreného skladu môže byť umiestnené čerpace zariadenie zabezpečujúce plnenie alebo vyprázdňovanie nádrží skladu; čerpace zariadenie môže byť umiestnené v prevádzkarni, v záchytnej nádrži skladu alebo v havarijnej nádrži skladu.

(11) V požiarne nebezpečnom priestore neuzatvoreného skladu môže byť umiestnený priestor na plnenie a priestor na stáčanie horľavých kvapalín tohto skladu.

(12) Bezpečnostná vzdialenosť na umiestnenie podzemnej nádrže je vodorovná vzdialenosť medzi vonkajším plášťom podzemnej nádrže a okrajom inej stavby, nadzemnej nádrže, energetického rozvodu alebo technického zariadenia.

(13) Najmenšia vodorovná vzdialenosť od plášťa podzemnej nádrže k

- a) inej podzemnej nádrži je 0,8 m,
- b) najbližšej stavebnej konštrukcii, vodovodnému potrubiu alebo k stokám a kolektorom je 1,0 m,
- c) teplárenskému zariadeniu je 2,5 m,
- d) hranici pozemku je 3,0 m,
- e) podzemnému káblu vysokého alebo veľmi vysokého napätia je 3,0 m
- f) podzemnému potrubnému rozvodu horľavých plynov je 4,0 m,
- g) plášťa nadzemnej nádrže je 5,0 m.

(14) Bezpečnostná vzdialenosť od dvojplášťovej nádrže vyhotovenej s obidvoma plášťami z materiálov triedy reakcie na oheň iných ako A1 alebo A2 je najmenej 9,8 m.

(15) Vzájomná vzdialenosť medzi nadzemnými nádržami sa určuje podľa prílohy č. 3.

(16) Bezpečnostná vzdialenosť od podzemnej nádrže a vzájomná vzdialenosť medzi nadzemnými nádržami sa môže skrátiť, ak sa nebezpečným účinkom zabráni tieniacou prekážkou, ktorej stavebná konštrukcia je vyhotovená z konštrukčných prvkov druhu D1 a spĺňa kritérium požiarnej odolnosti R_o s hodnotou v minútach najmenej podľa technickej normy³¹⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

§ 29

Vetranie skladu

(1) V sklade musí byť zabezpečené prirodzené vetranie alebo nútené vetranie; pre sklad, v ktorom sa skladujú len horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia nad 55 °C, sa požiadavky na vetranie neustanovujú.

(2) Nútené vetranie musí zabezpečovať najmenej dvojnásobnú výmenu vzduchu za hodinu.

(3) Prirodzené vetranie sa zabezpečuje priečnym vetraním trvale otvorenými vetracími otvormi s celkovou plochou najmenej 1 % pôdorysnej plochy miestnosti umiestnenými čo najbližšie pri podlahe a vetracími otvormi s celkovou plochou najmenej 1,3 % pôdorysnej plochy miestnosti umiestnenými čo najbližšie pri stope. Vetracie otvory môžu byť uzatvorené, ak sa zabezpečí, že teplota vo vnútri skladu neprekročí 15 °C.

(4) Hlavný uzatvorený sklad a prevádzkový uzatvorený sklad, v ktorých sa skladujú horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia do 55 °C v nádrži s vetracím potrubím vyústeným do priestoru tohto skladu alebo v prepravnom obale, musia byť vybavené aj havarijným vetraním zabezpečujúcim najmenej desaťnásobnú výmenu vzduchu za hodinu.

(5) Na vetracie otvory prirodzeného vetrania a núteného vetrania sa vzťahuje § 14 ods. 4 rovnako.

(6) Havarijné vetranie podľa odseku 4 sa nevyžaduje, ak je sklad vybavený

- a) samočinným spustením núteného vetrania pri dosiahnutí 20 % koncentrácie dolnej medze výbušnosti, alebo
- b) núteným vetraním zabezpečujúcim najmenej desaťnásobnú výmenu vzduchu za hodinu.

(7) Podzemný priestor na obsluhu nádrže s horľavou kvapalinou musí byť počas prítomnosti obsluhy vetraný núteným vetraním podľa odseku 2.

§ 30

Ochrana skladu pred účinkami statickej elektriny a systém ochrany pred bleskom

Na ochranu skladu pred účinkami statickej elektriny a na systém ochrany pred bleskom sa § 15 vzťahuje rovnako.

§ 31

Ochrana uzatvoreného skladu pred účinkami výbuchu

Na ochranu uzatvoreného skladu pred účinkami výbuchu sa § 16 vzťahuje rovnako.

§ 32

Zariadenia na zásah v sklade

Na zariadenia na zásah v sklade sa § 17 vzťahuje rovnako.

§ 33

Elektrická požiarňa signalizácia a zariadenie na odvod tepla a splodín horenia v sklade

(1) Uzatvorený sklad, v ktorom sa skladujú horľavé kvapaliny v množstve viac ako 100 m³, musí byť vybavený elektrickou požiarňou signalizáciou.

(2) Hlavný uzatvorený sklad musí byť vybavený zariadením na odvod tepla a splodín horenia.

§ 34

Stabilné hasiace zariadenie, polostabilné hasiace zariadenie a chladiace zariadenie skladu

(1) Uzatvorený sklad s prepravnými obalmi, kontajnermi alebo nádržami, musí byť vybavený stabilným hasiacim zariadením, ak čas dojazdu Hasičského a záchranného zboru alebo hasičskej jednotky závodného hasičského útvaru so stálou službou je

- a) viac ako 5 min a skladované množstvo je viac ako 100 m³ horľavých kvapalín,
- b) menej ako 5 min a skladované množstvo je viac ako 200 m³ horľavých kvapalín.

(2) Stabilným hasiacim zariadením musí byť vybavená nadzemná nádrž s objemom viac ako 500 m³ pre horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia do 55 °C.

(3) Nádrž podľa odseku 2, v ktorej sú horľavé kvapaliny skladované pod ochrannou inertnou atmosférou, nemusí byť vybavená stabilným hasiacim zariadením.

(4) Havarijná nádrž, v ktorej je umiestnená nádrž podľa odseku 2 a ktorej steny sú viac ako 1,5 m nad terénom, musí byť vybavená stabilným hasiacim zariadením.

(5) Stabilné hasiace zariadenie podľa odsekov 2 a 4 možno nahradiť polostabilným hasiacim zariadením, ak čas dojazdu Hasičského a záchranného zboru alebo hasičskej jednotky závodného hasičského útvaru so stálou službou je kratší ako 5 min.

(6) Strecha a plášť nadzemnej nádrže určenej na skladovanie horľavých kvapalín s bodom vzplanutia do 55 °C s objemom viac ako 250 m³, musia byť vybavené vodným chladiacim zariadením; to neplatí na nádrže vybavené tepelnou izoláciou vyhotovenou z materiálov s triedou reakcie na oheň A1 alebo A2.

(7) Kovová havarijná nádrž na horľavé kvapaliny s objemom viac ako 100 m³ musí byť vybavená vodným chladiacim zariadením.

(8) Manuálne ovládacie a pripájacie prvky polostabilného hasiaceho zariadenia nadzemnej skladovacej nádrže v neuzatvorenom sklade musia byť umiestnené vo vzdialenosti najmenej 1,5-násobku odstupovej vzdialenosti od nádrže, ktorú polostabilné hasiace zariadenie chráni.

(9) Ak nie je možné splniť požiadavky podľa odseku 8, ovládacie a pripájacie prvky musia byť umiestnené za požiarou stenou druhu D1 s požiarou odolnosťou najmenej 90 min, ktorá svojim vyhotovením musí chrániť ovládacie a pripájacie prvky a hasičskú techniku pripojenú na tieto prvky pred účinkami požiaru nádrže, ktorá je chránená týmto polostabilným hasiacim zariadením.

§ 35

Vybavenie skladu hasiacimi prístrojmi

Počet hasiacich prístrojov a ich druh v sklade určuje technická norma³⁷⁾ alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami; voľný sklad a otvorený sklad sa hasiacimi prístrojmi nevybavujú.

§ 36

Zabezpečenie vody na hasenie požiarov v sklade

(1) Na zabezpečenie vody na hasenie požiarov v sklade sa § 21 vzťahuje rovnako.

(2) Vnútorňý požiarňý vodovod⁴⁰⁾ sa nevyžaduje pre neuzatvorený sklad.

Potrubné vnútroareálové rozvody

§ 37

Potrubie na rozvod horľavých kvapalín

(1) Potrubie na rozvod horľavých kvapalín (ďalej len „potrubný rozvod“) musí byť vyhotovené z materiálov odolných proti chemickým účinkom pretekajúcej horľavej kvapaliny, chránené proti korózii, chránené pred účinkami statickej elektriny a systémom ochrany pred bleskom podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2) Potrubný rozvod musí byť umiestnený tak, aby nemohol byť

a) poškodený pohyblivými časťami strojov a technologických zariadení a

⁴⁰⁾ § 10 vyhlášky č. 699/2004 Z. z.

b) ohriaty na teplotu vyššiu ako je teplota vznietenia pretekajúcej horľavej kvapaliny okrem prípadov, ak sa táto teplota vyžaduje z technologických dôvodov.

(3) Potrubné rozvody vedené na priečeli obvodových stien sa vyhotovujú podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(4) Potrubný rozvod môže byť vedený nad strešným plášťom výrobnéj stavby, ak

- a) strop spĺňa požadovanú požiarnu odolnosť podľa požiarneho úseku, nad ktorým sa nachádza a
- b) strešný plášť spĺňa kritérium $B_{ROOF}(t3)$ alebo $B_{ROOF}(t4)$; to neplatí na potrubný rozvod, ktorý slúži len pre požiarneho úseku, nad ktorým je vedený.

(5) Potrubný rozvod pod úrovňou podlahy musí byť umiestnený v potrubnom kanáli s pravidelne rozmiestnenými odnímateľnými krytmi tvoriacimi najmenej 20 % horného krytia kanála.

(6) Potrubný kanál musí

- a) byť vyhotovený z konštrukčných prvkov druhu D1,
- b) byť vyhotovený z konštrukcií nepriepustných a odolných proti chemickým účinkom pretekajúcej horľavej kvapaliny,
- c) mať zbernú nádrž kontrolovateľnú vizuálne, zariadením zabezpečujúcim prenos obrazu, alebo vybavenú signalizačným zariadením signalizujúcim únik horľavej kvapaliny a
- d) byť pozdĺžne vyspádovaný do zbernej nádrže.

(7) Križovanie potrubného rozvodu s pozemnou komunikáciou, so železničnou traťou alebo s električkovou traťou musí spĺňať tieto podmienky:

- a) potrubný rozvod musí mať na obidvoch stranách križovania uzatváraciu armatúru,
- b) pri nadúrovňovom križovaní pozemnej komunikácie musí byť potrubný rozvod uložený v chráničke alebo na potrubnom moste s nepriepustnou podlahou vyspádovanou do zbernej nádrže,
- c) pri uložení potrubného rozvodu v blízkosti železničnej alebo električkovej trate musí byť potrubný rozvod chránený proti účinkom bludného prúdu,
- d) pri podchode pod pozemnou komunikáciou alebo spevneným terénom musí byť potrubný rozvod uložený v potrubnom kanáli alebo v chráničke presahujúcej križovanie najmenej o 0,5 m na každú stranu,
- e) chránička musí byť nepriepustná, uzavretá a kontrolovateľná na prítomnosť horľavej kvapaliny.

(8) Potrubný rozvod môže byť vedený v potrubných kanáloch spolu s potrubím na rozvod inej látky, ak povrch potrubného rozvodu alebo povrch jeho tepelnej izolácie má teplotu najmenej o 50 °C nižšiu, ako je teplota vznietenia pretekajúcej horľavej kvapaliny okrem prípadov, keď je to technologicky nevyhnutné.

(9) Pri spoločnej trase potrubného rozvodu a potrubia s rozvodom látky korozívne agresívnej musí byť potrubný rozvod umiestnený najvyššie.

§ 38

Nosné konštrukcie potrubných mostov

(1) Potrubné mosty musia byť vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1 a chránené systémom ochrany pred bleskom podľa technickej normy³⁰⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2) Nosné konštrukcie potrubných mostov musia mať zabezpečenú požiarnu odolnosť najmenej 30 min najmenej do výšky 6 m a zároveň musia spĺňať kritérium nosnosti a stability, ak ich zrútením pri požiari môže dôjsť k porušeniu stability alebo celistvosti susedných stavieb alebo technologických zariadení. Požiarne odolnosť nosných konštrukcií potrubných mostov môže byť znížená na hodnotu R15 na základe preukázania výpočtom.

Plnenie a stáčanie horľavých kvapalín

§ 39

Požiarny úsek priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie

Priestor na plnenie alebo priestor na stáčanie tvorí samostatný požiarny úsek alebo spoločný požiarny úsek.

§ 40

Požiarné riziko priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie

Požiarné riziko priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie sa neurčuje.

§ 41

Havarijná nádrž a záchytná nádrž priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie

(1) Cisternové vozidlo tvorí nesnímateľná nádrž s príslušenstvom umiestnená na nákladnom vozidle alebo na prípojnóm vozidle určená na prepravu horľavých kvapalín.

(2) Cisternový vozeň tvorí nesnímateľná cisterna s príslušenstvom umiestnená na vozni určená na prepravu horľavých kvapalín.

(3) Priestor na plnenie cisternového vozidla, ktorého nádrž

- a) nie je rozdelená na viac od seba nezávislých komôr, musí byť vybavený záchytnou nádržou a havarijnou nádržou, ktorých spoločný objem je najmenej 25 % objemu všetkých súčasne plnených cisternových vozidiel, najmenej však objem cisternového vozidla s najväčším objemom,
- b) je rozdelená na viac od seba nezávislých komôr, musí byť vybavený záchytnou nádržou a havarijnou nádržou, ktorých spoločný objem je najmenej 25 % objemu všetkých súčasne plnených komôr cisternového vozidla, najmenej však objem najväčšej komory.

(4) Ak sa v priestore na plnenie súčasne plnia cisternové vozidlá uvedené v odseku 3, záchytná nádrž a havarijná nádrž priestoru na plnenie musia mať spoločný objem najmenej 25 % objemu všetkých súčasne plnených komôr cisternového vozidla a objem najmenej 25 % objemu cisternového vozidla podľa odseku 3 písm. a), najmenej však objem najväčšieho cisternového vozidla alebo komory cisternového vozidla podľa toho, ktorý z objemov je väčší.

(5) Záchytná nádrž musí byť dimenzovaná najmenej na 5 % objemu najvyššieho počtu súčasne plnených cisternových vozidiel alebo komôr cisternového vozidla podľa odseku 3.

(6) Priestor na stáčanie cisternových vozidiel musí tvoriť vyspádovaná nepriepustná plocha zvedená do

- a) kanalizácie chemicky znečistených vôd vybavenej zariadením na zachytávanie ropných látok alebo
- b) záchytnej nádrže; jej objem je dimenzovaný najmenej na 5 % objemu najväčšieho počtu súčasne stáčaných cisternových vozidiel alebo komôr cisternového vozidla podľa odseku 3.

(7) Priestor na stáčanie cisternových vozidiel sa havarijnou nádržou nevybavuje.

(8) Priestor na stáčanie cisternových vozidiel sa záchytnou nádržou nevybavuje, ak sa preukázateľne stáča najviac raz za mesiac; na tento priestor na stáčanie sa nevzťahuje odsek 6.

(9) Priestor na plnenie alebo priestor na stáčanie cisternových vozňov musí byť vybavený záchytnou nádržou a havarijnou nádržou, ktorých spoločný objem musí byť najmenej 25 % objemu všetkých súčasne plnených alebo stáčaných cisternových vozňov, najmenej však objem cisternového vozňa s najväčším objemom.

(10) Priestor na plnenie alebo priestor na stáčanie cisternových vozidiel alebo cisternových vozňov môže byť na odvoze zo záchytnej nádrže vybavený uzáverom proti dažďovej vode, ak sa samočinným spôsobom zabezpečí jeho otvorenie počas plnenia alebo stáčania.

(11) Na havarijnú nádrž a záchytnú nádrž priestoru na plnenie alebo priestoru na stáčanie prepravného obalu sa odseky 3 až 6, 8, 10 a 12 vzťahujú rovnako.

(12) Na havarijné nádrže a záchytné nádrže sa § 10 ods. 6 až 10, 12 až 16 vzťahujú rovnako, ak odsek 10 neustanovuje inak.

§ 42

Stavebné riešenie priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie

(1) Požiarne deliace konštrukcie a nosné konštrukcie priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie musia byť vyhotovené z konštrukčných prvkov druhu D1.

(2) Miesta na plnenie cisternových vozidiel a cisternových vozňov s horným plnením môžu byť vybavené lávkami, ktoré musia byť vyhotovené z materiálov triedy reakcie na oheň A1 alebo A2, umožňujúcimi prístup k jednotlivým plniacim otvorom.

§ 43

Odstupová vzdialenosť od priestoru na plnenie a od priestoru na stáčanie

(1) Odstupová vzdialenosť od priestoru na plnenie a od priestoru na stáčanie sa určuje podľa technickej normy³¹⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami v závislosti od

- a) plošnej hustoty tepelného toku,
- b) dĺžky požiarneho úseku,
- c) výšky požiarneho úseku a
- d) veľkosti požiarne otvorenej plochy požiarneho úseku.

(2) Plošná hustota tepelného toku je vyjadrená ekvivalentným časom trvania požiaru

- a) 120 min pre priestor na plnenie alebo priestor na stáčanie,
- b) 50 min pre priestor na plnenie alebo priestor na stáčanie vybavený stabilným hasiacim zariadením.

(3) Dĺžka požiarneho úseku v metroch je šesťnásobok počtu miest na plnenie alebo miest na stáčanie, najviac však 30 m.

(4) Výška požiarneho úseku pre potrebu určenia odstupovej vzdialenosti je 6 m.

(5) Vymedzenie požiarne nebezpečného priestoru určuje technická norma³¹⁾ alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

- (6) V požiarne nebezpečnom priestore priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie môže byť
- a) umiestnený neuzatvorený sklad horľavých kvapalín priamo s ním technologicky súvisiaci,
 - b) umiestnené čerpacie zariadenie funkčne a technologicky súvisiace s prevádzkou tohto priestoru, alebo
 - c) iná stavba, ak jej požiarne deliace konštrukcie majú požiarnu odolnosť určenú podľa osobitného predpisu.⁴¹⁾

§ 44

Ochrana priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie pred účinkami statickej elektriny a systémom ochrany pred bleskom

(1) Kovové konštrukcie a kovové časti technologického zariadenia musia byť vodivo prepojené, uzemnené a musia byť chránené pred účinkami statickej elektriny a systémom ochrany pred bleskom podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(2) Cisternové vozidlo a cisternový vozeň musia byť počas stáčania alebo plnenia horľavou kvapalinou uzemnené.

§ 45

Prevádzkovo-technické podmienky priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie

(1) Pri plnení alebo pri stáčaní je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň.

(2) Cisternové vozidlo a cisternový vozeň musia byť pri plnení alebo stáčaní zabezpečené proti samovoľnému pohybu.

(3) Pri stáčaní horľavých kvapalín pretlakom musí byť na strane zdroja pretlaku inštalované zariadenie, ktoré nedovolí prekročiť najväčšieho povoleného prevádzkového pretlaku nádoby cisternového vozidla, cisternového vozňa alebo prepravného obalu.

(4) Rozohrievanie cisternového vozňa v priestore na stáčanie sa môže vykonávať parou, horúcou vodou alebo inými médiami s parametrami prípustnými pre vykurovacie systémy vozňov.

(5) Plnenie alebo stáčanie cisternového vozidla a cisternového vozňa sa musí vykonávať v prítomnosti stáleho dozoru obsluhy.

(6) Plnenie alebo stáčanie cisternového vozidla a cisternového vozňa možno vykonávať len v priestore na plnenie alebo v priestore na stáčanie.

(7) Plnenie alebo stáčanie je pri nebezpečenstve atmosférických výbojov zakázané.

Čerpacia stanica

§ 46

Požiarne úseky čerpacej stanice

(1) Čerpacia stanica a s ňou súvisiace objekty sa členia na požiarne úseky podľa osobitného predpisu,⁴²⁾ ak odseky 2 až 5 neustanovujú inak.

⁴¹⁾ § 8 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

⁴²⁾ § 3 vyhlášky č. 94/2004 Z. z.

(2) Úložisko skladovacích nádrží na kvapalné palivá je skladom podľa § 23 až 36.

(3) Výdajný stojan kvapalných palív môže byť kombinovaný aj s výdajnými modulmi na výdaj alternatívnych palív⁴³⁾ alebo prevádzkových kvapalín pri dodržaní požiadaviek určených výrobcom výdajného stojana.

(4) Výdajný stojan kvapalných palív, výdajný stojan kvapalných palív v kombinácii s výdajnými modulmi alternatívnych palív alebo prevádzkových kvapalín ani miesto na stáčanie cisternového vozidla s kvapalnými palivami nepatria k žiadnemu požiarneho úseku.

(5) Výdajný stojan kvapalných palív, výdajný stojan kvapalných palív v kombinácii s výdajnými modulmi alternatívnych palív alebo prevádzkových kvapalín ani miesto na stáčanie cisternového vozidla s kvapalnými palivami nevytvárajú samostatný požiarneho úsek.

§ 47

Stavebné riešenie čerpacej stanice

(1) Na stavebné riešenie stavieb čerpacej stanice sa vzťahuje osobitný predpis.²²⁾

(2) Nosná konštrukcia prestrešenia manipulačnej plochy čerpacej stanice a požiarnej konštrukcie prevádzkovej budovy nesmú byť z konštrukčných prvkov druhu D3.

(3) Stavebné výrobky s triedou reakcie na oheň E a F možno použiť len na presvetľovaciu časť v zastrešení manipulačnej plochy čerpacej stanice.

(4) Stavebné konštrukcie manipulačnej plochy čerpacej stanice musia byť odolné proti chemickým účinkom kvapalných palív.

(5) Kovové konštrukcie stavby čerpacej stanice, výdajných stojanov a súvisiacich technických zariadení a technologických zariadení, ktoré sú súčasťou čerpacej stanice, musia byť uzemnené, vodivo prepojené a chránené pred účinkami statickej elektriny a systémom ochrany pred bleskom podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(6) Manipulačná plocha čerpacej stanice musí byť vyspádovaná so zvodmi do

- a) kanalizácie chemicky znečistených vôd vybavenej zariadením na zachytávanie ropných látok alebo
- b) záchytnej nádrže; objem záchytnej nádrže je najmenej 1000 l.

(7) Výdajný stojan na kvapalné palivá s rekuperáciou pár horľavých kvapalín môže byť umiestnený vo vnútornom priestore výrobného stavby, pričom musí byť dodržaná bezpečnostná vzdialenosť od výdajného stojana najmenej 3 m.

(8) Ak je súčasťou čerpacej stanice skladovacia nádrž, § 23 až 36 sa na ňu vzťahujú rovnako.

§ 48

Odstupová vzdialenosť a bezpečnostná vzdialenosť od čerpacej stanice

(1) Odstupovú vzdialenosť od stavby čerpacej stanice, určuje technická norma³¹⁾ alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

⁴³⁾ § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(2) Odstupová vzdialenosť od skladovacích nádrží čerpacej stanice sa určuje podľa § 28.

(3) Odstupová vzdialenosť od výdajných stojanov kvapalných palív, odstupová vzdialenosť od výdajných stojanov kvapalných palív v kombinácii s výdajnými modulmi alternatívnych palív alebo prevádzkových kvapalín a odstupová vzdialenosť od miesta na stáčanie cisternového vozidla s kvapalnými palivami sa neurčuje.

(4) Výdajný stojan kvapalných palív alebo výdajný stojan kvapalných palív v kombinácii s výdajnými modulmi alternatívnych palív alebo prevádzkových kvapalín a miesto na stáčanie cisternového vozidla s kvapalnými palivami sa môže nachádzať v požiari nebezpečnom priestore nadzemnej skladovacej nádrže kvapalných palív.

(5) Bezpečnostná vzdialenosť od výdajného stojana kvapalných palív alebo od výdajného stojana kvapalných palív v kombinácii s výdajnými modulmi alternatívnych palív alebo prevádzkových kvapalín je určená dĺžkou výdajnej hadice, najmenej však 3 m, ak nie je v technickej norme⁴⁴⁾ alebo inej obdobnej technickej špecifikácii s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami uvedená väčšia vzdialenosť.

(6) Bezpečnostná vzdialenosť od pripájacích armatúr miesta na stáčanie cisternového vozidla s kvapalnými palivami je najmenej 10 m.

(7) Bezpečnostná vzdialenosť podľa odsekov 5 a 6 sa môže skrátiť, ak sa nebezpečným účinkom zabráni stavebnou konštrukciou vyhotovenou z konštrukčných prvkov druhu D1, spĺňajúcou kritérium požiarnej odolnosti najmenej 120 min a zároveň kritérium celistvosti a izolácie.

(8) V bezpečnostnej vzdialenosti podľa odsekov 5 a 6 môžu byť umiestnené technické zariadenia a technologické zariadenia, ktoré sú súčasťou čerpacej stanice; to sa vzťahuje aj na zariadenie na výdaj prevádzkových kvapalín do cestných vozidiel a železničných vozidiel.

(9) V bezpečnostnej vzdialenosti výdajného stojana kvapalných palív môže byť umiestnená nadzemná skladovacia nádrž kvapalných palív.

(10) Súčasťou čerpacej stanice môže byť klietka na skladovanie a predaj fliaš so skvapalneným uhľovodíkovým plynom s najväčšou skladovacou kapacitou 200 kg.

(11) Klietka podľa odseku 10 musí byť umiestnená vo vzdialenosti najmenej

- a) 6,5 m od výdajného stojanu kvapalných palív alebo od výdajného stojana kvapalných palív v kombinácii s výdajnými modulmi alternatívnych palív alebo prevádzkových kvapalín,
- b) 3 m od vstupu alebo otvoru do priestoru pod úrovňou terénu a
- c) 3 m od požiari otvorenej plochy stavby a uložených alebo skladovaných horľavých látok.

§ 49

Technické zariadenia čerpacej stanice

(1) Priestor s nebezpečenstvom výbuchu okolo vyústenia vetracieho potrubia skladovacej nádrže nesmie zasahovať do žiadnej komunikácie ani do akejkoľvek stavby a technického zariadenia alebo technologického zariadenia čerpacej stanice, ktoré nie sú prispôbené tomuto priestoru.

(2) Priestor prevádzkovej budovy čerpacej stanice musí byť priestorom bez nebezpečenstva

⁴⁴⁾ Napríklad STN 38 6462 Čerpacie stanice skvapalnených uhľovodíkových plynov (LPG) pre motorové vozidlá. Technické požiadavky a bezpečnosť (38 6462), STN EN ISO 16923 Plniace stanice na zemný plyn. Plniace stanice CNG na plnenie vozidiel (ISO 16923) (30 2323).

výbuchu.

(3) Vyústenie vetracích potrubí skladovacích nádrží kvapalných palív musí byť najmenej 3 m nad úrovňou terénu alebo najmenej 1,5 m nad úrovňou strechy čerpacej stanice; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 1.

(4) Potrubné rozvody čerpacej stanice môžu byť vedené v potrubnom kanáli alebo zasypané v zemi.

(5) Kvapalné palivá a alternatívne palivá na čerpacej stanici sa vydávajú len z výdajného stojanu.

§ 50

Prevádzkové podmienky čerpacej stanice

(1) Stáčanie cisternového vozidla je pri nebezpečenstve atmosférických výbojov zakázané.

(2) Priestor výdajných stojanov a miesto na stáčanie cisternového vozidla je miestom so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.⁴⁵⁾

(3) Priestory s nebezpečenstvom výbuchu a priestory so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru musia byť označené bezpečnostnými značkami.⁴⁶⁾

(4) Miesto na stáčanie cisternového vozidla musí byť počas stáčania zabezpečené proti nežiaducemu vjazdu cestných vozidiel vhodným spôsobom.

(5) Použitý sorpčný materiál a obdobné látky so zvyškami horľavých kvapalín musia byť umiestnené v plnostennej nádobe z nehorľavého materiálu so samozatváratelným vekom; obsah nádoby sa musí denne odstraňovať a umiestňovať na bezpečné miesto.

§ 51

Požiarne zariadenia čerpacej stanice

(1) Požiadavky na zabezpečenie vody na hasenie požiarov ustanovuje osobitný predpis.³⁸⁾

(2) Výdajný stojan musí byť vybavený najmenej jedným prenosným práškovým hasiacim prístrojom s účinnosťou najmenej I 13B.

(3) Miesto na stáčanie sa počas stáčania cisternového vozidla vybavuje najmenej jedným prenosným práškovým hasiacim prístrojom s účinnosťou najmenej I 13B.

(4) Vybavenie čerpacej stanice prenosnými hasiacimi prístrojmi určuje technická norma³⁹⁾ alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

§ 52

Premiestniteľná čerpacia stanica

(1) Premiestniteľná čerpacia stanica kvapalných palív (ďalej len „premiestniteľná čerpacia stanica“) nemôže byť umiestnená

a) v stavbe

1. so zhromažďovacím priestorom,

⁴⁵⁾ § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

⁴⁶⁾ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 104/2015 Z. z.

- 2. na bývanie a ubytovanie alebo
- 3. zdravotníckeho zariadenia,
- b) v zariadení sociálnych služieb,
- c) v podlaží s podlahou pod úrovňou okolitého terénu, alebo
- d) v časti stavby s požiarnymi podlažiami nad premiestniteľnou čerpacou stanicou, ktorých únikové cesty sú ohrozené splodinami horenia požiaru premiestniteľnej čerpacej stanice.

(2) Bezpečnostná vzdialenosť od premiestniteľnej čerpacej stanice je najmenej 3 m.

(3) V bezpečnostnej vzdialenosti premiestniteľnej čerpacej stanice nesmú byť umiestnené stavby, technické zariadenia a technologické zariadenia, ktoré nie sú súčasťou premiestniteľnej čerpacej stanice; to sa nevzťahuje na zariadenie na výdaj prevádzkových kvapalín do cestných vozidiel alebo železničných vozidiel.

(4) Vzdialenosť premiestniteľnej čerpacej stanice pre skvapalnené uhľovodíkové plyny od zariadení a stavieb premiestniteľnej čerpacej stanice určuje technická norma⁴⁵⁾ alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(5) Stáčanie cisternového vozidla s kvapalným palivom je pri nebezpečenstve atmosférických výbojov zakázané.

(6) Priestory s nebezpečenstvom výbuchu a priestory s nebezpečenstvom vzniku požiaru musia byť označené bezpečnostnými značkami.

(7) Každý výdajný stojan premiestniteľnej čerpacej stanice musí byť vybavený najmenej jedným prenosným práškovým hasiacim prístrojom s účinnosťou najmenej 113B.

(8) Kovové konštrukcie premiestniteľnej čerpacej stanice musia byť vodivo prepojené, uzemnené a musia byť chránené pred účinkami statickej elektriny a systémom ochrany pred bleskom podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(9) Skladovacia nadzemná nádrž premiestniteľnej čerpacej stanice musí spĺňať požiadavky podľa § 5 ods. 8 a § 6 ods. 2.

Výroba, skladovanie a manipulácia s liehom

§ 53

(1) Výrobné priestory s liehom sú objekty podľa § 2 ods. 6 písm. i) zákona, kde dochádza k výrobe, spracovaniu, manipulácii s liehom a k plneniu a stáčaniu liehu.

(2) Sklad liehu slúži na skladovanie, príjem a výdaj liehu.

§ 54

Požiadavky na výrobu, skladovanie a na manipuláciu s liehom

(1) Výrobné priestory s liehom a sklady liehu sa členia na požiarne úseky podľa osobitného predpisu.⁴⁴⁾

(2) Za sklad liehu sa považuje aj priestor, kde dochádza k dozrievaniu liehu.

(3) Na stavebné riešenie stavby, v ktorej sa uskutočňuje výroba, skladovanie alebo manipulácia s liehom, sa vzťahuje osobitný predpis.²²⁾

(4) Odstupovú vzdialenosť od stavby, v ktorej sa uskutočňuje výroba, skladovanie alebo manipulácia s liehom, určuje technická norma³¹⁾ alebo iná obdobná technická špecifikácia s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

(5) Havarijná nádrž výrobného priestoru s liehom musí byť dimenzovaná na objem najväčšej nádrže alebo najväčšieho technologického zariadenia, najmenej však na 5 % celkového množstva liehu, ktoré sa nachádza vo výrobnom priestore s liehom; samostatná časť technológie vrátane prevádzkových nádrží s liehom musí byť vybavená uzatváracími armatúrami na zastavenie úniku liehu.

(6) Havarijná nádrž, v ktorej lieh môže voľne odhorievať, umiestnená mimo výrobných priestorov s liehom, sa z hľadiska veľkosti požiarne otvorených plôch a odstupových vzdialeností klasifikuje ako voľný sklad; výška požiarne otvorenej plochy $h_u = 3,0$ m.

(7) V skladoch liehu a v skladoch liehu v prepravných obaloch s liehom s celkovou kapacitou

- a) do 100 m³, musí byť veľkosť havarijnej nádrže najmenej 5 % celkového objemu skladovaného liehu,
- b) nad 100 m³ do 1 000 m³, musí byť veľkosť havarijnej nádrže najmenej 3 % celkového objemu skladovaného liehu, najmenej však 10 m³,
- c) nad 1 000 m³, musí byť veľkosť havarijnej nádrže najmenej 2 % celkového objemu skladovaného liehu.

(8) Miesto na plnenie alebo miesto na stáčanie liehu umiestnené mimo stavby nemusí byť vybavené záchytnou nádržou alebo havarijnou nádržou; toto miesto musí mať nepriepustnú, spevnenú a chemicky odolnú manipulačnú plochu a musí byť vybavené prenosnými záchytnými nádobami na zachytávanie možných odkvapov liehu, ktoré sa umiestňujú pod pripájacie miesto cisternového vozidla.

(9) Vetracie potrubie vybavené protiplameňovým uzáverom do nádrže nemusí byť upravené na zachytávanie pár liehu.

§ 55

(1) Sklad liehu sa môže umiestniť v nadzemných požiarnych podlažiach výrobnej stavby alebo v prvom podzemnom požiarnej podlaží výrobnej stavby.

(2) Kovové konštrukcie výrobného priestoru s liehom, sklad liehu a kovové časti technologického zariadenia musia byť vodivo prepojené, uzemnené a musia byť chránené pred účinkami statickej elektriny a systémom ochrany pred bleskom podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

§ 56

Vetranie výrobného priestoru s liehom

(1) Výrobný priestor s liehom musí byť vetraný prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním; za vetraný sa považuje výrobný priestor s liehom, v ktorom je trvale zabezpečená najmenej dvojnásobná výmena vzduchu za hodinu.

(2) Prirodzené vetranie sa zabezpečuje priečnym vetraním trvale otvorenými vetracími otvormi s celkovou plochou najmenej 1 % pôdorysnej plochy miestnosti umiestnenými čo najbližšie pri podlahe a vetracími otvormi s celkovou plochou najmenej 1,3 % pôdorysnej plochy miestnosti, umiestnenými čo najbližšie pri stope.

(3) Ak je výrobný priestor s liehom vybavený plynovým detekčným systémom, trvalá dvojnásobná výmena vzduchu sa nevyžaduje, ak dôjde k

- a) samočinnému ohláseniu koncentrácie 25 % dolnej medze výbušnosti na miesto trvalej obsluhy a
- b) spusteniu núteného vetrania najmenej so šesťnásobnou výmenou vzduchu za hodinu, ak je dosiahnutá koncentrácia najviac 50 % dolnej medze výbušnosti.

**Priestor so zdrojom elektrickej energie vyrábanej prostredníctvom
spaľovacieho motora na kvapalné palivá**

§ 57

(1) Priestor so zdrojom elektrickej energie vyrábanej prostredníctvom spaľovacieho motora na kvapalné palivá je priestor s náhradným zdrojom elektrickej energie alebo záložným zdrojom elektrickej energie; na účely tejto vyhlášky je to priestor v stavbe, kde je umiestnené strojové zariadenie na zabezpečenie dodávky elektrickej energie prostredníctvom spaľovacieho motora na kvapalné palivá.

(2) Priestor so zdrojom elektrickej energie vyrábanej prostredníctvom spaľovacieho motora na kvapalné palivá s celkovým objemom prevádzkovej palivovej nádrže viac ako 20 l musí tvoriť samostatný požiarny úsek.

(3) Dvojplášťová nádrž náhradného alebo záložného zdroja elektrickej energie s obidvoma plášťami vyhotovenými z nehorľavých materiálov s celkovým objemom najviac 3 m³ môže byť súčasťou požiarného úseku priestoru so zdrojom elektrickej energie vyrábanej prostredníctvom spaľovacieho motora na kvapalné palivá.

(4) Priestor so zdrojom elektrickej energie vyrábanej prostredníctvom spaľovacieho motora na kvapalné palivá môže byť umiestnený na streche stavby bez ohľadu na požiarnu výšku stavby, ak má stavba nehorľavý konštrukčný celok alebo zmiešaný konštrukčný celok, ktorého zvislé nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby, sú z konštrukčných prvkov druhu D1; strešný plášť musí byť vyhotovený tak, že spĺňa kritérium B_{ROOF} (t3) alebo B_{ROOF} (t4).

(5) Plnenie prevádzkovej palivovej nádrže náhradného alebo záložného zdroja elektrickej energie alebo zásobnej nádrže záložného zdroja elektrickej energie sa môže vykonávať prostredníctvom prepravných obalov; objem kvapalných palív v prepravných obaloch uložených v priestore so zdrojom elektrickej energie vyrábanej prostredníctvom spaľovacieho motora na kvapalné palivá môže byť najviac 400 l.

(6) Prepravné obaly podľa odseku 5 musia byť uložené v záchytnej nádrži, ktorej objem je rovný najmenej veľkosti najväčšieho prepravného obalu, ktorý je v nej uložený.

(7) Stáčanie cisternového vozidla do prevádzkovej palivovej nádrže náhradného alebo záložného zdroja elektrickej energie alebo do zásobnej nádrže záložného zdroja elektrickej energie sa vykonáva z miesta na stáčanie, ktoré musí byť mimo stavby; požiarny nebezpečný priestor od miesta na stáčanie sa neurčuje. Miesto na stáčanie sa nevybavuje havarijnou nádržou ani záchytnou nádržou.

(8) Pod pripojovacie miesto cisternového vozidla sa počas stáčania musí umiestniť prenosná záchytná nádoba na zachytenie možných odkvapov kvapalného paliva. Záchytná nádoba môže byť pevnou súčasťou konštrukcie cisternového vozidla.

(9) Na potrubí, ktorým sa dopravuje kvapalné palivo do prevádzkovej palivovej nádrže

náhradného alebo záložného zdroja elektrickej energie alebo do zásobnej nádrže záložného zdroja elektrickej energie, ktorá je umiestnená viac ako 3 m nad úrovňou terénu, musí byť nainštalovaná spätná klapka. Po skončení plnenia sa musí potrubie bezpečne vyprázdniť.

Ukladanie horľavých kvapalín

§ 58

(1) Za priestor na ukladanie horľavých kvapalín sa považuje

- a) priestor, v ktorom sú splnené požiadavky podľa § 59 až 61 alebo
- b) iný priestor, ktorý spĺňa hodnoty uvedené v prílohe č. 1.

(2) Horľavé kvapaliny na pracovisku možno ukladať v prepravnom obale nad dno záchytnej nádrže tak, aby pri úniku horľavej kvapaliny z prepravného obalu nedošlo k zmáčaniu vonkajšieho povrchu ostatných prepravných obalov horľavou kvapalinou zachytenou v záchytnej nádrži; záchytná nádrž nemusí byť prepojená s havarijnou nádržou.

(3) Objem záchytnej nádrže podľa odseku 2 musí byť najmenej rovnaký alebo väčší ako je objem najväčšieho prepravného obalu, ktorý je v nej uložený.

(4) Do množstva horľavých kvapalín podľa odseku 1 sa nezapočítavajú

- a) horľavé kvapaliny s bodom vzplanutia nad 55 °C v uzavretom systéme strojového zariadenia,⁴⁷⁾
- b) kvapalné palivá nachádzajúce sa v palivových nádržiach cestných vozidiel so spaľovacím motorom na kvapalné palivá a v palivových nádržiach pracovných strojov⁴⁸⁾ so spaľovacím motorom na kvapalné palivá.

(5) Horľavé kvapaliny sa nesmú ukladať

- a) v spoločných častiach bytových domov,
- b) v obytných bunkách stavieb na ubytovanie,
- c) v požiarnych úsekoch so zhromažďovacím priestorom,
- d) na streche a v podkroví
 1. stavby na bývanie a ubytovanie,
 2. stavby zdravotníckeho zariadenia a zariadenia sociálnych služieb,
 3. administratívnej budovy alebo
- e) na únikových cestách stavebne oddelených od iných priestorov stavby.

§ 59

Predajňa, sklad predajne

Najväčší dovoľený objem horľavých kvapalín, ktorý možno ukladať alebo používať v priestore predajne alebo v priestore skladu predajne, je uvedený v prílohe č. 1.

⁴⁷⁾ § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.

⁴⁸⁾ § 3 ods. 5 písm. e) zákona č. 106/2018 Z. z.

§ 60

Garáž

V priestore jedného státia jednotlivej alebo radovej garáže sa môže ukladať najviac 20 l horľavých kvapalín v nerozbitných prepravných obaloch.

§ 61

Stavba na bývanie

(1) V stavbe na bývanie skupiny A⁴⁹⁾ možno ukladať najviac 200 l horľavých kvapalín.

(2) V jednej miestnosti príslušenstva bytu možno ukladať najviac 20 l horľavých kvapalín.

Prevádzkovo-technické podmienky skladovania a ukladania horľavých kvapalín

§ 62

(1) Prepravný obal a nádrž s objemom do 1 000 m³ možno plniť horľavými kvapalinami najviac na 95 % ich objemu.

(2) Nádrž s objemom viac ako 1 000 m³ možno plniť horľavými kvapalinami najviac na 97 % ich objemu.

(3) Prepravný obal, v ktorom je horľavá kvapalina, musí byť skladovaný v sklade; to platí tiež na prázdny prepravný obal, ktorý nie je zbavený zvyškov horľavých kvapalín.

(4) Prázdny prepravný obal sa musí skladovať oddelene od plného prepravného obalu a miesto jeho skladovania musí byť označené nápisom PRÁZDNE OBALY.

(5) Prepravný obal s horľavou kvapalinou sa pri ukladaní do regálov môže skladovať najviac do výšky 6 m.

(6) Prepravný obal môže byť pri voľnom skladovaní ukladáný najviac v troch vrstvách.

(7) Prepravný obal musí byť uzatvorený a uložený vždy plniacim otvorom smerom nahor; to neplatí na prázdny vyčistený prepravný obal.

(8) Horľavé kvapaliny musia byť skladované v sklade podľa § 23 až 36; to sa nevzťahuje na ukladanie horľavých kvapalín.

(9) V požiarnom úseku uzatvoreného skladu, v ktorom sa skladuje viac ako 100 m³ horľavých kvapalín kategórie 2 a kategórie 3 v prepravných obaloch, možno s horľavými kvapalinami manipulovať len v priestore stavebne oddelenom od skladovacieho priestoru vetraného podľa § 14; tento priestor musí byť vybavený najmenej jedným prenosným hasiacim prístrojom vhodného typu.

(10) V sklade nesmú byť uložené látky, ktoré nesúvisia s prevádzkou skladu, ak odsek 11 neustanovuje inak.

(11) V sklade možno skladovať aj iné kvapaliny, ak sa vhodným spôsobom preukáže, že pri ich vzájomnom zmiešaní sa neuvolňujú toxické ani žieravé zmesi, produkty alebo splodiny; celkový

⁴⁹⁾ § 94 ods. 3 vyhlášky č. 94/2004 Z. z. v znení vyhlášky č. 225/2012 Z. z.

objem skladovaných horľavých kvapalín a iných kvapalín nesmie presiahnuť objem ustanovený na príslušný druh skladu.

(12) V sklade, v prevádzkarni a na mieste, kde sa horľavé kvapaliny ukladajú alebo kde sa s nimi manipuluje, sa nesmie fajčiť a ani používať otvorený oheň; na vstupných dverách do skladu a prevádzkarne a na mieste, kde sa horľavé kvapaliny ukladajú, musí byť umiestnený nápis ZÁKAZ FAJČENIA A VSTUPU S OTVORENÝM OHŇOM a označenie príslušného priestoru.⁵⁰⁾

(13) Na odstraňovanie rozliatych horľavých kvapalín možno používať len vhodný nehorľavý sorpčný materiál, u ktorého ani po jeho nasiaknutí rozliatymi horľavými kvapalinami nenastane jeho samovznietenie.

(14) Použitý sorpčný materiál a obdobné látky so zvyškami horľavých kvapalín musia byť umiestnené v plnostennej nádobe z nehorľavého materiálu so samozatváratelným vekom; obsah nádoby sa musí denne odstraňovať a umiestňovať na bezpečné miesto.

(15) Sklad, prevádzkareň, priestor na stáčanie a priestor na plnenie sa považujú za miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.⁴⁷⁾

§ 63

Manipulácia s horľavými kvapalinami

Manipulovať s horľavými kvapalinami možno len podľa tejto vyhlášky.

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 64

(1) Projektovú dokumentáciu pre stavebný zámer vyhotovenú do 31. marca 2026 možno predložiť ku konaniu o stavebnom zámere do 30. septembra 2026.

(2) Doterajší predpis účinný do 31. marca 2026 sa vzťahuje na stavbu s horľavou kvapalinou a miesto s horľavou kvapalinou do vykonania

- a) stavebnej úpravy, zmeny dokončenej stavby alebo zmeny v užívaní stavby, ktoré sú odsúhlasené stavebným úradom podľa osobitného predpisu,⁵¹⁾ alebo
- b) zmeny prevádzkového zariadenia s horľavou kvapalinou, ktorá nevyžaduje odsúhlasenie stavebným úradom podľa osobitného predpisu.⁵²⁾

(3) Kde sa v právnych predpisoch používa pojem horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti alebo horľavá kvapalina s nízkym bodom varu, rozumie sa tým horľavá kvapalina, ktorej bod vzplanutia je najviac 21 °C.

(4) Kde sa v právnych predpisoch používa pojem horľavá kvapalina II. triedy nebezpečnosti, rozumie sa tým horľavá kvapalina, ktorej bod vzplanutia je viac ako 21 °C a najviac 55 °C.

(5) Kde sa v právnych predpisoch používa pojem horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti, rozumie sa tým horľavá kvapalina, ktorej bod vzplanutia je viac ako 55 °C a najviac 60 °C, alebo

⁵⁰⁾ § 9 ods. 2 vyhlášky č. 121/2002 Z. z.

⁵¹⁾ Zákon č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

⁵²⁾ Napríklad zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Stavebný zákon.

plynový olej, motorová nafta a ľahké vykurovacie oleje, ktorých bod vzplanutia je najmenej 55 °C a najviac 75 °C.

(6) Horľavá kvapalina IV. triedy nebezpečnosti podľa doterajších predpisov sa nepovažuje za horľavú kvapalinu.

§ 65

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.⁵³⁾

§ 66

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

§ 67

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2026 okrem § 4 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. októbra 2026.

Matúš Šutaj Eštok v. r.

⁵³⁾ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Ú. v. EÚ L 241, 17. 9. 2015).

Príloha č. 1
k vyhláške č. 38/2026 Z. z.

NAJVÄČŠÍ OBJEM HORĽAVÝCH KVAPALÍN

Pôdorysná plocha priestoru (m ²)	do 100	nad 100 do 500	nad 500 do 1 000	nad 1 000
Najväčší objem horľavých kvapalín (l)	250*	500*	1 000*	2 000*
* z toho horľavých kvapalín kategórie 1 môže byť najviac 10 %				

Príloha č. 2
k vyhláške č. 38/2026 Z. z.

OBJEM HAVARIJNÝCH NÁDRŽÍ

Spôsob skladovania			Objem havarijnej nádrže horľavých kvapalín v nadzemnej nádrži, v prepravnom obale [% objemu]
Nadzemné nádrže	Počet	1	100
		2	75
		3	60
		4 a viac	50
Prepravné obaly			10

Príloha č. 3
k vyhláške č. 38/2026 Z. z.

VZDIALENOSŤ MEDZI DVOMI NÁDRŽAMI

1. Vzdialenosť medzi dvoma nadzemnými nádržami s horľavými kvapalinami v otvorenom sklade, ktoré majú priemer najmenej 3 m, nesmie byť menšia ako priemer väčšej nádrže. Vzdialenosť medzi dvoma nádržami, z ktorých jedna má priemer menší ako 3 m, nesmie byť menšia ako polovica priemeru väčšej nádrže.
2. Vzdialenosť medzi dvoma nadzemnými nádržami s horľavými kvapalinami s plávajúcou strechou nesmie byť menšia ako 0,6-násobok priemeru väčšej nádrže.
3. Vzdialenosť medzi dvoma nadzemnými nádržami s horľavými kvapalinami zapustenými po ich horné okraje na úroveň okolitého terénu nesmie byť menšia ako štvrtina priemeru väčšej nádrže, najmenej však 3 m.
4. Vzdialenosť medzi dvoma nadzemnými nádržami, v ktorých sú skladované horľavé kvapaliny kategórie 1, nesmie byť menšia ako dvojnásobok priemeru väčšej nádrže.
5. Vzdialenosť medzi nádržou s horľavou kvapalinou a nádržou s nehorľavou kvapalinou musí byť najmenej 1 m.
6. Pri určovaní vzdialenosti medzi dvoma nádržami sa do priemeru nádrže nezapočítava hrúbka jej izolácie.
7. Ak má stojatá nádrž iný pôdorys ako kruhový, pri určovaní vzdialenosti medzi dvoma nádržami sa za priemer nádrže považuje priemer opísanej kružnice tohto pôdorysu.
8. Ak má ležatá nádrž iný tvar ako valcový, pri určovaní vzdialenosti medzi dvoma nádržami sa za priemer nádrže považuje šírka nádrže.

